

Bydgoszcz, 17.09.2020 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia: **Budowa fragmentu sieci ciepłowniczej w ulicy Nad Torem wraz z budową komory ciepłowniczej S1 – część etapu VI zad. 96, znak sprawy 2020/S 163-397129**

KPEC Spółka z o.o. informuje, że do ww. postępowania w dniach 07 i 16.09.2020 r. wpłynęły pytania.

Treść pytań z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej.

1. W związku z brakiem załączonych uzgodnień, prosimy o informację, czy Wykonawca powinien przewidzieć poniesienie dodatkowych kosztów związanych z zajęciem terenów (osób prywatnych, działek miasta i innych).

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Wykonawca powinien przewidzieć poniesienie dodatkowych kosztów związanych z zajęciem terenów.

2. W związku z par. 4 ust. 4 pkt. 4.16 Wzoru umowy, prosimy o informację, w odniesieniu do których działek Wykonawca będzie musiał zdobyć Decyzje / umowy dot. czasowego zajęcia terenu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać zgodę na czasowe zajęcie terenów przez które prowadzona będzie inwestycja.

3. Zwracamy się z pytaniem do postępowania:

W komorze S1 przewidziano montaż przepustnic napędem elektrycznym – czy w zakresie prac jest również wykonanie przyłącza elektrycznego do komory i AKPiA?

Odpowiedź Zamawiającego:

Informujemy, że w komorze S1 przepustnica nie posiada napędu elektrycznego. Zapis o napędzie elektrycznym należy traktować jako omyłkę.

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych



Marek Estkowski