

Zamawiający: Gmina Miejska Wągrowiec

Postępowanie pn.: „Budowa przedszkola 6-oddziałowego na Osiedlu Wschód w Wągrowcu”

Sygnatura akt:SZ.271.11.2022

Wągrowiec, dnia 17.05.2022r.

## **Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

**Pytanie:** Ze względu na chęć uczestnictwa w/w przetargu, prosimy o odpowiedź na poniższe pytanie związane z wyceną instalacji sanitarnych -dot. kotłów.

1) W dokumentacji w opisie do projektu instalacji sanit. w pkt.3.1 wymieniono moc zaprojektowanego pojedynczego kotła 65kW i występuje również pewien zapis, że zaleca się ze względu na serwis zastosowanie kotłów tego samego producenta, którego urządzenia zamontowano w przyległym budynku żłobka. Proszę zatem napisać jakiego producenta kotłów zastosowano w przyległym żłobku? Proszę również odpowiedzieć czy można zastosować w razie czego kotły innego producenta niż w pobliskim żłobku ,aby była zachowana możliwość wyboru producenta zgodnie z przepisami o konkurencyjności ?

**Odpowiedź:** Żłobek ogrzewany jest kotłem gazowym firmy De Dietrich. Zamawiający informuje, że można zastosować kotły gazowe innego producenta, jednakże muszą spełnić wszelkie normy oraz wymagania, które zawarte są w załączonym projekcie.

**ZATWIERDZAM  
BURMISTRZ  
MIASTA WĄGROWCA  
/-/ JAROSŁAW BERENDT**