

Mińsk Mazowiecki, dnia 17.08.2022 r.

WI.271.28.2022

Dotyczy postępowania przetargowego na realizację zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim w ramach projektu pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim”

1. WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 1, 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.) Zamawiający informuje, iż wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji warunków zamówienia - *zwanej dalej „SWZ”*. Jednocześnie treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, zamieszczając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 1:

W postępowaniu prowadzonym pod nazwą : Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim w ramach projektu pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim” w Rozdziale 15 SWZ ‘ Sposób obliczenia ceny , Zamawiający oznaczył przysługujące Wykonawcy wynagrodzenie jako kosztorysowe. Załączone do SWZ przedmiary robót stanowiące wycenę , są sprzeczne z zapisami SWZ. W kosztorysie na część I – wymiana okien w pozycji nr 5 i 6 wprowadzono normy dotyczące okien aluminiowych i zapisano wymiana okien na okna aluminiowe. W SWZ zapisano, że okna wymieniamy na okna PCV. Wobec powyższego, proszę jednoznacznie określić jakie okna należy przyjąć do wyceny w pozycjach 5 i 6 kosztorysu, aluminiowe czy PCV?

Odpowiedź:

Zamawiający w części 1 przedmiotowego postępowania przewiduje wymianę stolarki okiennej na PCV i aluminium. Zgodnie z Załącznikiem 10 do SWZ, Wykonawca zobligowany jest wymienić okna nr 07 oraz nr 08 (pozycje 5 i 6 przedmiaru robót) na aluminiowe, natomiast w pozostałych przypadkach na okna PCV. Wymiana stolarki okiennej odbędzie się zgodnie z opisami wskazanymi w Załącznikach 10 oraz 12 do SWZ.

Pytanie nr 2:

Proszę o informację dotyczącą parapetów termicznych -czy chodzi o parapety "klimaryt" lub XPS czy mają to być tylko parapety wewnętrzne PCV komorowe? Dodatkowo w pozycji O5,O6,O7 przy oknach pcv, alum. W opisie jest opis ,że trwałość mechaniczna ma mieć 6 a

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

w oknach może być max od 1 do 3 natomiast w drzwiach może być 6 - czy jak w oknach będzie od 1 do 3 to będzie to dopuszczone ?

Odpowiedź:

Należy zamontować termoparapety np. klimaryt" lub XPS.

W pozycjach O5,O6,O7 przy oknach pcv, alum należy wycenić okna o trwałości mechanicznej min 3.

Mając na względzie udzielone wyjaśnienia Zamawiający dokonuje stosownych zmian Specyfikacji warunków zamówienia.

ZMIANA TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.), Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia w zakresie:

- 1) Rozdziału 3 SWZ, w którym usunięty zostaje ust. 10.
- 2) Rozdziału 4 SWZ Opis przedmiotu zamówienia Część 1 „Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim”, który otrzymuje nowe brzmienie:
„Wymiana stolarki okiennej na PCV i aluminium wraz z termo parapetami i montażem nawiewników zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej do wymiany w budynku dydaktycznym, sali gimnastycznej oraz łączniku wraz z pracami wykończeniowymi...”
- 3) Rozdziału 6 Podwykonawstwo ust. 4 SWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:
„4. Szczegółowe wymagania dotyczące zatrudniania podwykonawców zostały określone we wzorach umów stanowiących Załączniki nr 7 i 7a do SWZ.”
- 4) Rozdziału 8 ust. 2 pkt 4 SWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:
„dla części 1
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - co najmniej dwie roboty budowlane polegające na montażu stolarki okiennej o wartości nie mniejszej niż 200 tys. zł brutto każda”.
Dla części 2
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - co najmniej dwie roboty budowlane polegające na montażu stolarki drzwiowej o wartości nie mniejszej niż 60 tys. zł brutto każda.”
- 5) Rozdziału 10 ust. 2 pkt 1 SWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

- „1) Wykaz wykonanych robót (**Załącznik nr 8 do SWZ**) budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Przedstawiony przez Wykonawcę wykaz robót budowlanych powinien potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 8 ust. 2 pkt 4 SWZ – w odniesieniu do części, na którą Wykonawca składa ofertę”
- 6) Rozdziału 14 ust. 2 oraz ust 21 SWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:
- „2. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać ofertę.”
- „21. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę w odniesieniu do jednej części zamówienia. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę w danej części postępowania.”
- 7) Rozdziału 17 ust. 1 oraz ust. 20 SWZ, które otrzymują brzmienie:
- „1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 24.09.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”
- 8) Rozdziału 18 ust. 1 SWZ, który otrzymuje brzmienie:
- „1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem <https://platformazakupowa.pl/transakcja/648838> do dnia 26.08.2022r. do godz. 10:00”
- 9) Rozdziału 19 ust. 1 SWZ, który otrzymuje brzmienie:
- „1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.08.2022 r. o godz. 10:05 za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania.”
- 10) Rozdziału 22 ust. 1 SWZ, który otrzymuje brzmienie:
- „1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie brutto, w jednej z poniższych form:
- 1) w pieniądzu,
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 - 3) gwarancjach bankowych,
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.”

Ponadto Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w zakresie:

opis przedmiotu zamówienia, warunku udziału w postępowaniu, wykazu podmiotowych środków dowodowych, wymagań dotyczących składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, projektowanych postawień umowy, terminu składania i otwarcia ofert, terminu związania ofertą oraz pozostałych informacji.