

Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce  
ul. Słowackiego 51  
32-020 Wieliczka

## K O M U N I K A T

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

### **Modernizacja kompleksu boisk sportowych w Lednicy Górnej współfinansowane z dotacji celowej budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu "Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa -MIRS" w 2023 roku**

Zamawiający – Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce, ul. Słowackiego 51, 32-020 Wieliczka informuje, że zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ).

Działając na podstawie art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

### **I. Wyjaśnienia treści SWZ**

Pytania z dnia 06.06.2023 r.:

1. *W dokumentacji brak jest informacji o parametrach paneli ogrodzeniowych i siatek piłkochwytowych – proszę o doprecyzowanie.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszczał możliwość odbycia wizji w terenie, celem wizualnej oceny elementów naprawianych lub też wymienianych. Ilość wymienianych i naprawianych elementów zgodna z załączonym przedmiarem.

Parametry paneli ogrodzeniowych, z dostosowaniem do istniejących paneli na obiekcie:

- Średnica drutów min. 4mm-5mm

- wielkość oczka typowego 50x200mm – 75x200mm

- powłoka antykorozyjna: ocynk ogniowy+ lakier proszkowy( kolor dobrać do istniejących paneli)

Siatki piłkochwytywów o parametrach nie gorszych niż obecnie istniejące.

2. *W dokumentacji brak jest dokładnych informacji w jaki sposób wykonać naprawy istniejących siatek – proszę o doprecyzowanie.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszczał możliwość odbycia wizji w terenie, celem wizualnej oceny elementów naprawianych lub też wymienianych. Sposób naprawy uzależniony od stopnia zniszczenia. Należy przyjąć metody naprawy, zgodnie z technologią montażu naprawy siatek wybranego producenta.

### **II. Zmiana treści SWZ**

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 uPzp zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) w zakresie terminów związania ofertą, składania ofert oraz otwarcia ofert na skutek czego:

1. Punkt 7.1. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu TZO):  
*7.1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **12.07.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.*
2. Punkt 9.1. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu składania ofert):  
*9.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia **13.06.2023 r.** do godziny: **10:00**. Złożenie oferty następuje poprzez jej umieszczenie na platformazakupowa.pl, pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/wieliczka>.*
3. Punkt 10.1. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu otwarcia ofert):  
*10.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **13.06.2023 r.** o godz. **11:00**.*

Dyrektor  
Zarządu Budynków Komunalnych  
mgr Konrad Cebula  
podpis odręczny