



Mysłowice, dn. 01 lipca 2024 r.

WT.236.27.2024.PK

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa klimatyzatorów typu split wraz z usługami.

1. Demontaż aktualnie zamontowanych, niesprawnych jednostek typu split 2szt wraz z usługą ich utylizacji.
2. Montaż jednostek split 2 szt. w pomieszczeniach biurowych będących na terenie CMP. Jedna jednostka jest w pomieszczeniu na parterze, druga na 1 piętrze. Dopływy zasilania i odpływy skroplin sprawne, istniejące. Uchwyty jednostek zewnętrznych w stanie dobrym, zamontowane.
3. Parametry pomieszczeń oraz urządzeń.

Oba pomieszczenia mają około 20m² – wysokość ok 2,5m
Jednostki preferowane aktualnie zamontowane mają moc 2,5kW.

Dane techniczne nowych klimatyzatorów:

Moc chłodzenia min 2,5kW

Moc grzewcza min 3kW

Poziom hałasu max jednostki wewnętrznej / zewnętrznej: 37dBA / 46dBA

Moduł wifi: TAK

Współczynnik SCOP >4,6

Współczynnik SEER > 6,1

Klasa energetyczna min A+

Urządzenie inwerterowe : TAK

Regulacja nawiewu: 2D

podpisał elektronicznie:

**p.o. Dyrektor
CENTRALNEGO MUZEUM POŻARNICTWA
/ - /
mł bryg. dr inż. Artur Luzar**