

Troszyn, dnia 28.05.2024 r.

UG.271.03.2024

Wykonawcy

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie – etap III, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji

Zamawiający: Gmina Troszyn, działając na podstawie art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. , poz. 1605 z późn. zm.) przekazuje Wykonawcom wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1

Zamawiający w rozdziale IV pkt. 4.1. ppkt. Ad. 1 opisał sposób wykonania zamówienia "- wykonanie nawierzchni bieżni z trawy syntetycznej (wysokość włókien min. 60 mm) z zasypką z piasku kwarcowego". Przy takiej wysokości trawy zasypanie piaskiem kwarcowym jest niewystarczające aby uzyskać i utrzymać prawidłowe ułożenie włókien trawy oraz zapewnić funkcjonalność podłoża należy uzupełnić je jeszcze granulatem gumowym lub przy samym uzupełnieniu zasypką z piasku kwarcowego zastosować krótsze włókna trawy do 22 mm. Proszę o odniesienie się Zamawiającego do spostrzeżeń oraz określenie sposobu wykonania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stosowanie zasypki: piasek kwarcowy i granulaty EPDM z recyklingu w ilości zgodnej z wytycznymi producenta danej trawy, której wysokość jest zgodna z projektem.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

WÓJT

mgr inż. Edwin Mierzejewski