LEGENDA:

- - Gniazdo elektryczne 2P+Z p/t, IP 20, nap. ogólne, h=0,3 m
- - Gniazdo elektryczne 2P+Z p/t, IP 44, nap. ogólne, h=1,1 m
- - Wypust elektryczny
- 4xP - Gniazdo elektryczne 2P+Z nap. ogólne - montowane w PEL
- 2xDATA - Gniazdo elektryczne 2P+Z typu DATA nap. gwarantowane - montowane w PEL
- - Puszka podlogowa 24 modułowa- ramka i pokrywa ze stali nierdzewnej
- - Rura ochronna giętka 2x Ø50 mm pod posadzką, osobno dla kabli logicznych i elektrycznych
- - Ciąg pionowy trasy kablowej PCV 50x150 od poziomu podłogi do poziomego kanału PCV
- - Ciąg poziomy koryta kablowego PCV 50x150 z przegrodą osobno dla kabli logicznych i elektrycznych
- PWP - Główny (przeciwpożarowy) wyłącznik prądu - zespół przycisków wg opisu technicznego
- - Wypust elektryczny

UWAGA:

1. OBWODY GNIAZD WYKONAĆ:
   a) DLA STREFY ZLIII :
   - NA DROGACH EWAKUACYJNYCH KABLEM N2XH-J 3x2,5mm²; 0,6/1 kV
   - POZA OBRĘBEM DRÓG EWAKUACYJNYCH PRZEWODEM YnDY 3x2,5 mm², 450/750V
   b) DLA STREFY PM :
   - NA DROGACH EWAKUACYJNYCH KABLEM N2XH-J 3x2,5mm²; 0,6/1 kV
   - POZA OBRĘBEM DRÓG EWAKUACYJNYCH PRZEWODEM YDY 3x2,5 mm², 450/750V
2. W POMIESZCZENIACH WYKOŃCZONYCH GLAZURĄ ISNTALACJĘ PROWADZIĆ W RURKACH INSTALACYJNYCH p/t
3. W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH STOSOWAĆ OSPRZĘT SZCZELNY: IP44.

meritum grupa budowlana
meritum Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
30-443 Kraków ul. Jugowicka 8A, tel./fax. (032) 623 35 13

INWESTYCJA:
MODERNIZACJA KOMPLEKSU SZPITALA MURCKI PRZY UL. SOKOŁOWSKIEGO 2 W KATOWICACH

	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	NR UPRAWNIEŃ		DATA
PROJEKTANT	mgr inż. Jerzy Pająk		198/2001 bez ograniczeń w spec. Instalacji elektrycznych		
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Anna Zioja	Zioja			
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Tomasz Knapik		MAP/0052/POOE/13 bez ograniczeń w spec. Instalacji elektrycznych		04.2020

STADIUM: **PB**
SKALA: 1:100
INWESTOR: SZPITAL MURCKI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH UL. A. SOKOŁOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE
LOKALIZACJA: KATOWICE UL. A. SOKOŁOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE, DZ. NR 875/88, 79/17, 229/60, 64, 204/70, 212/66, 211/66, 205/70, 258/160, 229/59, 217/66, 183/160, 213/66, 255/160, 253/72, 232/73, 238/73, 78/17, 65, 231/160, 230/160, 181/160, 182/160.
OBIEKT: BUDYNEK NR 5 BUDYNEK ADMINISTRACJI
BRANŻA: ELEKTRYCZNA
NR RYS.: E/05/06

NAZWA RYSUNKU:
RZUT PARTERU
- PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH I ZASILAŃ