


1. OBWODY Gniazd Wykonać:
  - a) Dla Strefy ZLI1 :
    - NA DROGACH EWAKUACYJNYCH KABLEM N2XH-J 3x2,5mm<sup>2</sup>; 0,6/1 kV
    - POZA OBRĘBEM DROG EWAKUACYJNYCH PRZEWODEM YNDY 3x2,5 mm<sup>2</sup>, 450/750V
  - b) Dla Strefy PM :
    - NA DROGACH EWAKUACYJNYCH KABLEM N2XH-J 3x2,5mm<sup>2</sup>; 0,6/1 kV
    - POZA OBRĘBEM DROG EWAKUACYJNYCH PRZEWODEM YDY 3x2,5 mm<sup>2</sup>, 450/750V
2. W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH STOSOWAĆ OSPRZĘT SZCZELNY IP44.

 GRUPA BUDOWLANA		<b>meritum</b> m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., 30-443 Kraków ul. Jugowicka 8A, tel./fax. (032) 623 35 13	
INWESTYCJA: MODERNIZACJA KOMPLEKSU SZPITALA MURCKI PRZY UL. SOKOŁOWSKIEGO 2 W KATOWICACH			
PROJEKTANT	mgr inż. Jerzy Pajdak		STADIUM: <b>PB</b>
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Anna Zielińska		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Tomasz Knapik		SKALA: 1:100
IMIĘ I NAZWISKO			DATA <b>04.2020</b>
PODPIS			
NR UPRAWNIENI			INWESTOR: SZPITAL MURCKI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH UL. A. SOKOŁOWSKIEGO 2, 40-748 KATOWICE
MAP00527POCE/713 bez ograniczeń w spec. instalacji elektrycznych			
DATA			OBIĘKT: BUDYNEK NR 5 BUDYNIEK ADMINISTRACJI
1:100			
LOKALIZACJA: KATOWICE UL. A. SOKOŁOWSKIEGO 2, 40-748 KATOWICE, DZ. NR 675/68, 79/17, 229/80, 64, 204/70, 212/86, 217/66, 205/70, 256/180, 229/59, 217/66, 183/180, 213/66, 256/180, 253/72, 232/73, 238/73, 79/17, 65, 231/180, 230/180, 181/180, 182/180.			BRANŻA: ELEKTRYCZNA
NR RYS.: E/05/08			