



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. UŻYTKOWA [m2]
NR1	SZATNIA	PODŁOGA WINYLOWA	5.32
NR2	ANEKS KUCHENNY	PODŁOGA WINYLOWA	3.17
NR3	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	PODŁOGA WINYLOWA	0.86
NR4	SALA SESYJNA	PODŁOGA WINYLOWA	211.82
SUMA POW.UŻYTKOWEJ			221.17[m2]

LEGENDA:

Tabela pomieszczeniowa

Oznaczenie pomieszczenia

0,04 +20 °C
Φwym: 358 W

Temp. w pomieszczeniu - zima
Obciążenie cieplne pomieszczenia

cOp

Instalacja centralnego ogrzewania (ogrzewanie płaszczyznowe) - zasilanie - /prowadzenie w posadzce/bruzdach ściennych/

17 x 2,75

Rury wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE

cOp

Instalacja centralnego ogrzewania (ogrzewanie płaszczyznowe) - powrót - /prowadzenie w posadzce/bruzdach ściennych/

17 x 2,75

Rury wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE

Rozdzielacz ogrzewania płaszczyznowego

Strona dostępu do rozdzielacza

Powierzchnie pomieszczenia objęte ogrzewaniem płaszczyznowym

- 1) Przewody należy rozprowadzić w izolacji termicznej oraz w sposób umożliwiający redukcję strat ciśnienia i samokompensację przewodów instalacji centralnego ogrzewania
2) W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne
3) Instalacje c.o. należy zaizolować zgodnie z wytycznymi WT 2020
4) Przywołane nazwy urządzeń należy traktować jako określenie standardu wykonania i parametrów techniczno-użytkowych. Dopuszcza się montaż innych urządzeń pod warunkiem dotrzymania parametrów.

KOWALSKI

PRACOWNIA PROJEKTOWA

KOWALSKI Pracownia Projektowa Sp. z o.o.
Jarocin ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin

INWESTOR	URZĄD MIASTA I GMINY JARACZEWO UL. JAROCIŃSKA 1 63-233 JARACZEWO						
OBIEKT	PROJEKT SALI SESYJNEJ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY JARACZEWO						
ADRES BUDOWY	63-233 JARACZEWO, DZ. NR 243/1, UL. JAROCIŃSKA 1						
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PIĘTRA - Instalacja dystrybucji C.O.						
PROJEKT TECHNICZNY	DATA WYKONANIA	07.2024	SYGNATURA IS_24.024	SKALA RYSUNKU	1:100	NR RYSUNKU	ICO-01
PROJEKTANT BRANŻY SANITARNEJ	mgr inż. FRANCISZEK KOWALSKI			PODPIS	DATA WYKONANIA 07.2024		