



Urząd Gminy Jabłonka

ZI.271.2.4.2024

Jabłonka, dnia 27 września 2024 roku

Wyjaśnienie nr 2 do treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: „**Remont drogi gminnej nr 360686 K "Jabłonka - Krzyżna - Droga Polna" w miejscowości Jabłonka w km 0+000 - 0+699**” – usuwanie skutków klęsk żywiołowych”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Prosimy o wyjaśnienia dotyczące pozycji przedmiarowych:

1. Prosimy o potwierdzenie minimalnej szerokości 3,60 m dla dolnych warstw konstrukcyjnych jezdni oraz 3,50 m dla w-wy ścieralnej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza minimalną szerokości 3,60 m dla dolnych warstw konstrukcyjnych jezdni oraz 3,50 m dla w-wy ścieralnej.

2. Prosimy o wyjaśnienie pozycji nr 1-5 dotyczących obustronnego wzmocnienia krawędzi na całej długości odcinka o szerokości 2x0,60 m oraz głębokości 0,40 m. Z uwagi na brak udostępnionej dokumentacji projektowej, prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania wzmocnienia nawierzchni w pełnym zakresie, przewidzianym w przedmiarze, bez względu na szerokość jezdni żwirowej w stanie istniejącym ?

Odpowiedź: Wzmocnienie obustronne krawędzi i poboczy jest przewidziane na całym odcinku drogi o łącznej powierzchni jak w przedmiarze i zmiennej szerokości o średniej 0,6.

3. Czy zamawiający przewiduje konieczność profilowania oraz wykonania w-wy wyrównawczej z kruszywa na całej szerokości jezdni?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje konieczność profilowania oraz wykonania w-wy wyrównawczej z kruszywa na całej szerokości jezdni.

4. Prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej przekroju typowego z uwzględnieniem projektowanych wzmocnień krawędzi, wraz z oznaczeniem warstw konstrukcyjnych jezdni.

Odpowiedź: Zamawiający przedstawia typowy przekrój który posiada w dyspozycji.

5. Prosimy o wyjaśnienie wymagań nośności i zagęszczenia. Zgodnie z STWiOR D-04.04.02 w pkt. 6.4.2. ppkt. 1. dla podbudowy pomocniczej wymagana nośność E2 to minimum 120 MPa, zagęszczenie 2,2 co powinno skutkować minimalną nośnością E1 na poziomie 55 MPa zamiast wymaganych 60 MPa. Analogicznie prosimy o wyjaśnienie zasadności przyjęcia minimalnej wartości E1>80 MPa w punkcie 2 dla podbudowy zasadniczej, przy wymaganiach nośności na poziomie 140 MPa. Prosimy jednocześnie o potwierdzenie informacji co Zamawiający rozumie przez podbudowę pomocniczą i zasadniczą w dołączonym przedmiarze – wymagania dot. podbudowy



Urząd Gminy Jablonka

pomocniczej dotyczą pozycji nr 2, wymagania dotyczące podbudowy zasadniczej dot. pozycji nr 3.

Odpowiedź: Pozycje od 2 do 6 z przedmiary dotyczą obustronnego wzmocnienia krawędzi i poboczy, nie dotyczą całej szerokości jezdni. STWIOR stanowi uzupełnienie przedmiaru i określa wartości min.,

6. Z uwagi na wymagania dot. podbudowy pomocniczej i zasadniczej zgodnie z STWiOR D-04.04.02, czy zamawiający posiada badania istniejącej konstrukcji jezdni potwierdzające spełnienie tych wymagań? Z uwagi na brak w przedmiarze pozycji dot. wykonania w-wy podbudowy pomocniczej i zasadniczej na całej szerokości jezdni, prosimy o doprecyzowanie, w której pozycji należy ująć doprowadzenie przez Wykonawcę istniejącej podbudowy do wymaganych parametrów.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada badań istniejącej konstrukcji. Wykonanie podbudowy nie dotyczy całej szerokości jezdni, tylko obustronne wzmocnienie krawędzi i poboczy

7. Prosimy o załączenie orientacji z naniesioną lokalizacją przedmiotowego odcinka.

Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu przesyła załącznik graficzny z naniesioną lokalizacją.

8. Czy Zamawiający jest w posiadaniu lub wymaga wykonania projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas realizacji robót z uwzględnieniem prowadzenia robót w obrębie skrzyżowania z drogą krajową nr 7?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada planu organizacji ruchu. Roboty nie są prowadzone w obrębie skrzyżowania z drogą krajową nr 7.

9. Czy Zamawiający jest w posiadaniu uzgodnienia zakresu i sposobu wykonywania robót z GDDKiA?

Odpowiedź: W Związku z tym, że roboty nie są prowadzone w obrębie skrzyżowania z drogą krajową nr 7 Zamawiający nie posiada uzgodnień z GDDKiA.

Wójt Gminy Jablonka

/-/ Stanisław Kasprzak

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)



Urząd Gminy Jabłonka

KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest **Wójt Gminy Jabłonka** z siedzibą w Jabłonce, ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 18 26 111 00; adresu e-mail: sekretariat@jablonka.pl
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres email: iod@jablonka.pl, za pomocą telefonu: 18 26 111 45 lub pod adresem wskazanym w pkt.1
3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
 - wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy Jabłonka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
 - wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy Jabłonka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
 - podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 - podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:
 - prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 - prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 - prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 - prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 - prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
7. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy Jabłonka, przy czym podanie danych jest:
 - obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 - dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.