

OCHRONA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM
- izolowanie części czynnych
- użycie obudowy

UZUPEŁNIENIE OCHRONY PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM
- wyłączniki różnicowo – prądowe Δ Ir=30 mA

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM
- samoczynne wyłączenie zasilania w czasie t=0,4 s
- połączenie wyrównawcze główne
- wyłączniki różnicowo – prądowe Δ Ir=30 mA

UWAGA :

1. instalację gniazd wtykowych 230V wykonać przewodem YDYżo 3x2,5 w rurkach RB21 n/t
2. osprzęt instalacyjny n/t IP 44
3. gniazda wtykowe montować 1,5 m od posadzki
4. przewodzące rury instalacji CO łączyć przewodem 1xLgYc 16 z szyną PE TZ–G

INWESTOR: GMINA NOWE
PLAC Ś.W. ROCHA 5 86-170 nOWE N/W

INWESTYCJA:
PRACE BUDOWLANO - INSTALACYJNE ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA STRYCZU NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ NA ZAMKU W NOWEM.
ZAMEK KRZYŻACKI PLAC ZAMKOWY 3 86-170 NOWE
działka nr 671/7 i 672/1 jed. ewid. 041406_4.0001 Nowe - Miasto

BIURO PROJEKTOWE:
Zakład Projektowania i Usług Budowlanych
"BENBUD"
inż. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wł. Łęgi 1/27, 86-300 Grudziądz

NAZWA RYSUNKU	SKALA:	BRANŻA:
INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	1:100	BUDOWLANA

FAZA:	DATA:	NUMER RYSUNKU:
PROJEKT PT	15.01.2024 r.	E-05

FUNKCJA:		PODPIS:
PROJEKTANT Branża: konstyrukcja	**inż. STANISŁAW ŁASZKIEWICZ** nr uprawnień do projektowania bez ograniczeń w specjalności:sieci, instalacj i urządzeń elektrycznych, i elektroenergetyczn nr upr. WRB-DT/7131/2/2002	
FUNKCJA:		PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY Branża: konstyrukcja	mgr inż. **ALEKSANDER ŁASZKIEWICZ** r uprawnień do projektowania bez ograniczeń w specjalności:sieci, instalacj i urządzeń elektrycznych, i elektroenergetyczn nr upr. WKP/0154/POOE/14	