



OCHRONA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM

- izolowanie części czynnych
- użycie obudowy

UZUPEŁNIENIE OCHRONY PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM

- wyłączniki różnicowo - prądowe $\Delta I_r=30 \text{ mA}$

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM

- samoczynne wyłączenie zasilania w czasie $t=0,4 \text{ s}$
- połączenie wyrównawcze główne
- wyłączniki różnicowo - prądowe $\Delta I_r=30 \text{ mA}$

UWAGA :

1. wewnętrzną linię zasilającą wykonać przewodem 5x LgYd 10 w rurkach RB36 p/t

INWESTOR: GMI NA NOWE		
PLAC Ś.W. ROCHA 5 86-170 NOWE N/W		
INWESTYCJA:		
PRACE BUDOWLANO - INSTALACYJNE ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA STRYCZU NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ NA ZAMKU W NOWEM.		
ZAMEK KRZYŻACKI PLAC ZAMKOWY 3 86-170 NOWE		
działka nr 671/7 i 672/1 jed. ewid. 041406_4.0001 Nowe - Miasto		
BIURO PROJEKTOWE:		
Zakład Projektowania i Usług Budowlanych		
"BENBUD"		
inż. Benedykt Reder		
ul. Ks. dr Wł. Łęgi 1/27, 86-300 Grudziądz		
NAZWA RYSUNKU		SKALA:
WEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA		1:100
PARTER		BRANŻA:
		BUDOWLANA
FAZA:	DATA:	NUMER RYSUNKU:
PROJEKT	15.01.2024 r.	E-02
PT		
FUNKCJA:	inż. STANISŁAW ŁASZKIEWICZ	PODPIS:
PROJEKTANT	nr uprawnień do projektowania bez ograniczeń w specjalności: sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, i elektroenergetycznych nr upr. WRR-DT/7131/2/2002	
Branża: konstrukcja		
FUNKCJA:	mgr inż. ALEKSANDER ŁASZKIEWICZ	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY	z uprawnień do projektowania bez ograniczeń w specjalności: sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, i elektroenergetycznych nr upr. WKP0154/PO0E/14	
Branża: konstrukcja		