

OCHRONA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM
- izolowanie części czynnych
- użycie obudowy

UZUPEŁNIENIE OCHRONY PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM
- wyłączniki różnicowo – prądowe Δ Ir=30 mA

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM
- samoczynne wyłączenie zasilania w czasie t=0,4 s
- połączenie wyrównawcze główne
- wyłączniki różnicowo – prądowe Δ Ir=30 mA

TYTUŁ PROJEKTU:	Przebudowa wewnętrznej i zewnętrznej (ganek) instalacji elektrycznej w budynku zamku krzyżackiego w Nowem wraz z przybudówką (mieszkanie i pomieszczenie biurowe)		ZAKŁAD ELEKTORTECHNICZNY >>elektrosiła<< ul. Zielona 22 86–300 GRUDZIĄDZ Tel. 604 648 926	
INWESTOR:	Gmina Nowe pl. św. Rocha 5 86–170 Nowe			
TYTUŁ RYSUNKU:	Plan trasy wlz oraz tablice zabezpieczeń – piwnice			
PROJEKTOWAŁ:	inż. Stanisław Łaszkiewicz	WRR–DT/7131/2/2002		12.2021
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. A. Łaszkiewicz	WKP/0154/POOE/14		rys. 1