




# URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY

Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej  
ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica  
tel. (+48 74) 856 28 96, fax. (+48 74) 856 87 21  
e-mail: komunikacja@um.swidnica.pl www.um.swidnica.pl

LAUREAT KONKURSU



TERAZ POLSKA

DI.7013. 8.2024

Świdnica 23 września 2024 r.

## WYKONAWCY

- wszyscy-

dotyczy: postępowania nr P-100/IX/24 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sięgacza ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego w Świdnicy”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) informujemy, że w toku niniejszego postępowania, w dniu 11.09.2024 r. do Zamawiającego wpłynęły dwa pytania o tej samej treści:

### Pytanie 1:

Zgodnie z wytycznymi Unii co do zamienników światła sodowego na Led minimalne Lumenów to 110 lumenów 1 W .

A jak widzimy w wyliczeniach i dokumentach jest zaledwie 80 lumenów 1W .

Wiadomo jest że to zamawiający odpowiada za zamówienia i bezpieczeństwo ludzi na drogach i miejscach publicznych.

Dodatkowo informuję że wprowadzanie podrabianych technologii jest ścigane zgodnie z prawem.

### Odpowiedź 1:

W załączonym do SWZ Projekcie Wykonawczym Branży Elektrycznej, w Części III Obliczenia Fotometryczne, na stronie 3 (wg spisu wydrukowanego z programu Dialux) podana jest skuteczność świetlna oprawy = 117,8 lm/W; przy strumieniu świetlnym = 3299lm. Dane z roku 2019r.

Podobnie na załączonym w poprzedniej odpowiedzi Karcie Katalogowej oprawy ISKRA LED ALFA PROG. - na pierwszej stronie, w tabeli podana jest skuteczność świetlna dla różnych mocy tej oprawy, w tym dla oprawy 24W i temp. barwowej 2700K -efektywność świetlna wynosi 136 lm/W; przy strumieniu świetlnym = 3800lm. Dane z roku 2024r.

Za każdym razem skuteczność świetlna tej oprawy przekracza cytowane 110 lm/W. Dodatkowo informujemy, że wszystkie dane, o które Pan pytał wcześniej i obecnie są zapisane w udostępnionych załącznikach do SWZ.



Kościół pw. Św. Stanisława i Św. Wacława  
Katedra Diecezji Świdnickiej



Kościół Pokoju pw. Św. Trójcy  
Wpisany na listę UNESCO



Rynek  
Wieża ratuszowa



Kamienica „Pod Bykami”

Z-ca Dyrektora Wydziału

  
Jarosław Markowski