

Numer sprawy: **RIiGK.271.17.2022**

Bobowa, 2022-10-06

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: „Modernizacja Domów Kultury na terenie Gminy Bobowa”

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1:

Zapytanie dotyczy 'Modernizacji Domów Kultury na terenie Gminy Bobowa' na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w Domu Kultury w Brzanie, Jankowej, Stróżnej, Wilczyskach i Siedliskach czy można w rozdzielni do instalacji fotowoltaicznej montowanej przy Inwerterze zamontować wraz z zabezpieczeniem DC wymagane zabezpieczenia AC. Zasadą jest aby zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznych były w oddzielnej rozdzielni a zabezpieczenia budynku w oddzielnej i sam przyłącz był poprowadzony do rozdzielni w budynku. Takie rozwiązanie spowoduje też iż wymiana istniejących rozdzielni w budynkach nie będzie konieczna i co za tym idzie zmniejszy koszty inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany.

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy