



Urząd Miasta
Jastrzębie-Zdrój

Biuro ds. Zamówień Publicznych

Jastrzębie-Zdrój, dn. 21.07.2020 r.

BZP.271.19.2020

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
„Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju”

Do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynęły zapytania od Wykonawcy (treść zapytań poniżej). Korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), informuję:

Pytanie nr 1

W odpowiedziach z dnia 10.07.2020, w pytaniu 93, Zamawiający nie odpowiedział na wszystkie pytania. W projekcie jest zapis Gniazda komputerowe projektuje się jako Zestaw Gniazd wtykowych 230V i gniazd logicznych umieszczonych w kanałach PCV. Zestaw gniazd składa się z:

- 2xgniazdo ogólnego użytku 16A/250A kolor biały
- 2xgniazdo zasilanie komputerowe 16A/250A kolor czerwony
- 2x gniazdo RJ45.

Brak pozycji gniazd ogólnych, komputerowych oraz RJ 45. Poza tym w projekcie jest 100 linii IT oraz 100 linii z centrali. Według naszej wiedzy powinno być ok. 10000 mb. W zestawieniu szaf punktów dystrybucyjnych brak patch paneli. Zastanawiające jest iż w budynku nie zaprojektowano systemu CCTV, SSWiN oraz oświetlenia zewnętrznego.

Odpowiedź na pytanie nr 1

1. Zestaw gniazd został ujęty w pozycji kosztorysowej nr 62.
W pozycji materiałowej ujęto ogólnie zapis jako „Zestaw gniazd bryzgoszczelnych”
Rozwija się pojęcie do tej pozycji materiałowej wg zapisu w projekcie gdzie wyszczególniony zestaw gniazd mieści w sobie:
 - 2xgniazdo ogólnego użytku 16A/250A kolor biały
 - 2xgniazdo zasilanie komputerów 16A/250A kolor czerwony
 - 2x gniazdo RJ45.
2. W komplecie w szafach dystrybucyjnych uwzględnić patch panele dla zasilania komputerów i gniazd RJ 45.
3. Zakres nie obejmuje CCTV, SSWiN oraz oświetlenia zewnętrznego.

Ponadto w nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 74 oraz na pytanie nr 84 udzielonych pismem z dnia 10.07.2020 r. przekazuję w załączeniu załącznik nr 7 „Zestawienie klimatyzatorów” oraz załącznik nr 12 „Katalog równoważności”.

Jednocześnie korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin wniesienia wadium:

- termin składania ofert: 04.08.2020 r. do godz. 10.50,
- termin wniesienia wadium: 04.08.2020 r. do godz. 10.50,
- termin otwarcia ofert: 04.08.2020 r. godz. 11.00.

W związku z przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż:

1. **Zmianie ulegają zapisy pkt. 19.1, który otrzymuje nowe brzmienie:**
„19.1. Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy nie później niż do dnia 4 sierpnia 2020 r., do godz. 10:50”.
2. **Zmianie ulegają zapisy pkt. 20.1, który otrzymuje nowe brzmienie:**
„20.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 4 sierpnia 2020 r. o godz. 11:00 w pokoju nr A304 Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój”.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Przewodniczący Komisji Przetargowej


Barbara Chodakowska

Załączniki

1. Załącznik nr 7 „Zestawienie klimatyzatorów”
2. załącznik nr 12 „Katalog równoważności”

Rozdzielnik:

Strona postępowania na Platformie zakupowej

Kopia:

BZP a/a