

IZ13DO.2133.113.2022.2.PM.48
UNP: IZ13-22-605896

Bydgoszcz, 28.10.2022

JPPC Polska sp. z o.o.
ul. Bronisława Czecha 36
04-555 Warszawa

Dotyczy zadania: *Rozbudowa ulicy Fordońskiej w ciągu drogi krajowej nr 80 oraz ulicy Kasztelańskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 256 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Fordońskiej w Bydgoszczy wraz z budową kładki nad torami kolejowymi*

Odpowiadając na pismo nr W008083_2022_030 z dnia 13 maja 2022 r. wnoszące o zaktualizowanie lub potwierdzenie ważności warunków dla budowy kładki w sąsiedztwie skrzyżowania dwupoziomowego DK80 z linią kolejową nr 201 Nowa Wieś Wielka – Gdynia Port Centralny, Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy informuje, że warunki wyszczególnione w piśmie nr IZIW4-505-20/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. ulegają aktualizacji w następującym zakresie:

1. przy budowie kładki powinna zostać zachowana skrajnia budowli ujednoliconej GPL-2 (zgodnie ze Standardami Technicznymi – Tom II Skrajnia Budowlana Linii Kolejowych. Wersja 2.2, Warszawa 2017), tj. minimalna wysokość dolnej krawędzi obiektu (kładki) od poziomu główki szyn powinna wynosić 6 900 mm;
2. bez zmian;
3. bez zmian;
4. dokumentacja projektowa dla wnioskowanego zakresu robót powinna zostać uzgodniona:
 - 1) bez zmian;
 - 2) bez zmian;
 - 3) ze spółkami współzarządzającymi infrastrukturą kolejową:
 - a) PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa,
 - b) TK Telekom Sp. z o.o., ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa,
 - c) PKP Telkol Sp. z o.o., ul. Szczeńliwicka 62, 02-353 Warszawa;
5. bez zmian.

Jednocześnie zaznaczamy, że rozwiązania projektowe zaproponowane dla budowy kładki podlegać będą na etapie uzgadniania opiniowaniu jednostek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. nadzorujących realizację inwestycji kolejowych.

Inwestor:

- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz.

Opracował: Peter Machala, tel. +48 56 699 3116


DYREKTOR
Piotr Kwabiszewski

OTRZYMANO

14-11-2022