



Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów

tel.: 86 271 24 18, 86 271 32 96 fax.: 86 271 20 92 e-mail: starosta@powiatzambrowski.com
NIP: 723-14-31-809 Regon: 450672283

Zambrów, 23.10.2024 r.

IR.272.7.2024

ODPOWEDZ NA PYTANIA

Pytanie:

„Czy były wykonywane badania geotechniczne przez geologa, jeśli tak prosimy o udostępnienie. Czy wymagany jest projekt wykonawczy płyty fundamentowej wykonanego przez uprawnionego konstruktora, na potwierdzenia właściwego doboru grubości płyty fundamentowej do występujących warunków gruntowych? Zgodnie z projektem (z tego co rozumiem) zaprojektowano płytę gr. 45cm i obetonowanie wokół oczyszczalni 50cm – jaka ma być to klasa betonu?”

Odpowiedz:

Nie było wykonanych badań geotektonicznych. Oczyszczalnie należy zamontować zgodnie z zaleceniami producenta. Klasa betonu B-25.

Pytanie:

„Ile pomp jest w istniejącej przepompowni, ile trzeba wymienić?”

Odpowiedz:

Są dwie pompy i obie trzeba wymienić.

Pytanie:

„W projekcie oraz przedmiarze został zaprojektowany przewód tłoczny DN160 czy może on mieć mniejszą średnicę? „

Odpowiedz:

Przewód tłoczny DN 160.

Pytanie:

„Czy średnice studni poboru próbek mają mieć średnicę 425mm zgodnie z przedstawionym PZT czy 600mm zgodnie z opisem projektu technicznego? “

Odpowiedz:

Studnie do poboru próbek 425 mm.

Pytanie:

„Czy były wykonywane również profile z rzędnymi posadowienia? Czy mamy to wykonać według naszego uznania? (Chodzi między innymi o zagłębienie wlotu i wylotu oczyszczalni)”

Odpowiedz:

Nie było wykonanych profili, posadowienie oczyszczalni należy dostosować do warunków istniejących.

WICESTAROSTA

Robert Maciej Rosiak