



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GORLICACH

Gorlice, dnia 17 października 2022 r.

Znak: ON-NZ.90831.1.35.2022

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.), art. 32 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. *w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1225), oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. *w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., poz. 1650. z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach

po rozpatrzeniu wniosku:

Mirosława Syca biuro projektowe PRO-TERM
38-303 Kobylanka, Dominikowice 139

z dnia 5 października 2022 r.

Inwestor:
Gmina Gorlice
38-300 Gorlice, ul. 11-go Listopada 2

Autor opracowania: Biuro Projektowe PRO-TERM Mirosława Syca

u z g a d n i a

w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych projekt

„Budowa sieci wodociągowej w Stróżówce Etap Va”

b e z z a s t r z e ż e ń

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Gorlicach
38-320 Gorlice, ul. Józefa Michalusa 1/2
www.gov.pl/web/psse-gorlice e-mail: psse.gorlice@sanepid.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSE_Gorlice/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 35 37 343, tel. (+48) 18 35 36 551
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 35 37 343, (+48) 18 35 36 551
REGON: 000654256 / NIP: 738-10-21-970

uzasadnienie

Projektowana rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stróżówka gmina Gorlice będzie użytkowana do przesyłu wody na cele bytowo- gospodarcze. Projekt obejmuje rozbudowę sieci od istniejącej sieci wodociągowej PE 90. Łączna długości projektowanej sieci wodociągowej wynosi $L = 1\,351,40$ mb, wykonanej z rur: PE SDR 17 w tym PE d- 90 $L = 842,90$ m., PE d- 63 $L = 170,50$ m., PE d- 50 $L = 59,70$ m., PE d- 40 $L = 163,50$ m. W ramach budowy sieci wykonane zostaną przyłącza wodociągowe z rur PE o średnicach d- 40, całkowita długość przyłączy $L = 115,00$ m. Uzbrojenie sieci: zasuwy odcinające żeliwne, studnie wodomierzowe wraz z wyposażeniem, zespół odpowietrzająco napowietrzający zabudowany w betonowej studni 1200 mm. Materiały stosowane do wykonania sieci powinny posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny. Przed oddaniem wodociągu należy przeprowadzić próbę ciśnieniową, następnie płukanie i dezynfekcję. W końcowej fazie należy wykonać laboratoryjne badanie jakości wody.

Zaproponowane rozwiązania projektowe spełni wymogi higienicznosanitarne stawiane tego typu obiektom.

W związku z powyższym wydano opinię sanitarną jak w sentencji.

Niniejsza opinia sanitarna jest ważna pod warunkiem dołączenia do niej projektu „Budowa sieci wodociągowej w Stróżówce Etap Va” na którym znajduje się klauzula ON-NZ.90831.1.35.2022 stwierdzająca uzgodnienie projektu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach.

Załączniki:

1. Projekt: „Budowa sieci wodociągowej w Stróżówce Etap Va”



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Gorlicach
mgr Jadwiga Wójtowicz

Otrzymują:

1. Mirosław Syc PRO-TERM 38-303 Kobylanka, Dominikowice 139
 2. N.Z. w / m.
- Wyk.: Ł. Pawłowski, tel.: 18 35 37 343 wew. 48

+ ZAŁ