



Istniejące rozdzielacze do wymiany na nowe DN100 L=120cm wraz z zaworami odcinającymi na instalacji c.o.

Projektowany zlew techniczny podłączyć do wody zimnej oraz istn. kanalizacji sanit DN100 żel.

Istniejące odpowietrzenia strony wysokiej DN15 do wymiany wraz z zaworami

INWESTOR:	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Łęczycy 99-100 Łęczycza, ul. Tumska 2		
TEMAT INWESTYCJI:	Budowa dwufunkcyjnego węzła ciepłego w budynku przy ul. Belwederskiej 85 w Łęczycy		SKALA: 1:50
TREŚĆ RYSUNKU:	RZUT POMIESZCZENIA WĘZŁA		NR RYSUNKU: 3
	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	DATA:
PROJEKTOWAŁ:	A. Goleniewski	LOD/2339/ PWBS/14	03.2021
SPRAWDZIŁ:	P. Bobrowski	MAZ/0201/ POOS/07	03.2021
			PODPIS: