

Powiat Świecki
ul. Gen. J. Hallera 9
86-100 Świecie

PZEA.251.1.2024

**Wyjaśnienia na Zapytania Wykonawców
do Specyfikacji Warunków Zamówienia na wykonanie zadania pn.:
Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (T. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) przekazuje Wykonawcom wyjaśnienia do zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zapytanie nr 6 z dnia 06.02.2024 r.:

„Poniżej przesyłam pytania do postępowania w celu przygotowania rzetelnej oferty:

1. Jakie ma być szklenie, antysłoneczne SG70/30 6 mm nie dać się hartować i nie może być bezpieczne, można zastosować szkło refleksyjne.
2. Jak rozumieć zapis bezpieczne/hartowane, bezpieczne nie mogą być hartowane.
3. W stolarce drzwiowej są drzwi p.poż - Czyli jakie EI 30 czy EI 60?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad.1 i 2)

Należy zastosować szkło zgodnie z opisem: Szkło bezpieczne od strony pomieszczeń, na parterze obustronnie. Współczynnik przenikania całego zestawu okiennego 0,9 W/(m²·K); szkło przeciwdziałające nagrzewaniu się pomieszczeń od strony południowej.

W pomieszczeniach mieszkalnych, do poziomu 110 cm kwatera stała. Szczegółowe wymagania dla każdego z okien podano na rysunku Zs-01.

Ad.3)

Parametry podano na rysunku Zs-03.