

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu  
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole  
tel. 77 456 74 80, faks 44 443 52 42

**Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym**

tel. 77 44 35 191

rysard.gwozdek@psgaz.pl

**DROGTOM**  
**ul. Jesionowa 15 / 8**  
**45-409 Opole**

Wasz znak:

Opole, 12.04.2022

Nasz znak: PSGOP.ZMDZ.763.137.22

Dot.: Przebudowa drogi ul. Stokrotki, Polnej w m. Dąbrowa

Szanowni Państwo,

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu informuje, że na terenie objętym przedmiotową inwestycją posiadamy czynną sieć gazową średniego ciśnienia wykonaną z rur polietylenowych DZ63/25 wybudowaną w 2021r. Głębokość posadowienia 0.8-1.2m. Przebieg sieci naniesiono z danych branżowych. Powyższa sieć została zinwentaryzowana geodezyjnie a dane dot. inwentaryzacji znajdują się w zasobie geodezyjno-kartograficznym PODGK.

Z uwagi na lokalizację elementów infrastruktury drogowej w strefie kontrolowanej sieci gazowej oraz zbliżenia do sieci gazowej podajemy warunki jakie należy uwzględnić przy wykonywaniu projektu budowlano-wykonawczego i późniejszej budowy powyższej drogi i odwodnienia:

- przed rozpoczęciem prac należy wykonać wykopy kontrolne pod nadzorem Służb Technicznych Gazowni w Opolu w ewentualnych miejscach kolizyjnych celem dokładnego zlokalizowania istniejącej sieci gazowej,
- rozwiązania techniczne zbliżeń i skrzyżowań z siecią gazową należy dostosować do wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. – w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (DZ. U. 2013 poz. 640),

- w przypadku nie zachowania normatywnych odległości projektowanej infrastruktury technicznej do sieci gazowej należy uwzględnić w projekcie budowy i jego późniejszej realizacji sposób ewentualnego zabezpieczenia sieci gazowych który należy uzgodnić ze Służbami Technicznymi Gazowni w Opolu,
- prace ziemne w pobliżu czynnej sieci gazowej winne być realizowane pod płatnym nadzorem przedstawiciela Gazowni w Opolu,
- ewentualne uszkodzenia sieci gazowej powstałe w trakcie prowadzenia robót usuwane będą staraniem i na koszt Inwestora,
- o terminie prowadzenia robót w pobliżu urządzeń gazowych należy powiadomić pisemnie Gazownię w Opolu na 14 dni przed ich rozpoczęciem,
- zakres rzeczowy ewentualnego zabezpieczenia sieci gazowej (obniżenie, złożenie rur ochronnych lokalizacja i usytuowanie istniejących skrzynek armatury sieci gazowej itp.) należy uzgodnić ze służbami technicznymi Gazowni w Opolu oraz należy zlecić do wykonania firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia,
- wykonanie zabezpieczenia odcinków sieci gazowej nie może się wiązać się z przerwą w dostawie gazu do odbiorców. Ewentualne koszty związane z zagazowaniem i odpowietrzeniem sieci gazowej i instalacji u odbiorców spowodowane wykonaniem zabezpieczenia odcinków istniejącej sieci ponosi Inwestor,

Sieć gazową średniego ciśnienia zaznaczono kolorem żółtym.

Za wydanie powyższego uzgodnienia zostanie wystawiona faktura, zgodnie z cennikiem usług pozataryfowych.

**Uzgodnienie ważne jest 2 lata licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.**

„Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie [psgaz.pl](http://psgaz.pl) w zakładce o nas”.

1. Adresat + mapa
2. Gazownia w Opolu
3. ZMDZ a/a

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

  
Piotr Broniec