

OZNACZENIA

- ZK [symbol] – ZŁĄCZE KONTROLNE
• Z – ZMIANA WYSOKOŚCI PROWADZENIA ZWODÓW
• P1 – WOLNOSTOJĄCA IGLICA NA PODSTAWIE BETONOWEJ WYSOKOŚCI 2m
• P2 – WOLNOSTOJĄCA IGLICA NA PODSTAWIE BETONOWEJ WYSOKOŚCI 4m
• A – MIEJSCE POŁĄCZENIA ZWODU POZIOMEGO INSTALACJI ODGROMOWEJ Z PRZEWODEM ODPROWADZAJĄCYM
----- – ZWÓD INSTALACJI ODGROMOWEJ WYKONANY Z DRUTU FeZn Ø8
----- – UZIOM OTOKOWY FeZn 25x4

Producentów oraz typy zastosowanych materiałów i urządzeń podano dla określenia wymaganego standardu instalacji i należy je traktować jako przykładowe.

RADEK GUZOWSKI
ARCHITEKT

02-640
Warszawa
ul. Woronicza
31/286
tlf. (22) 119 28 31

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym, projektami branżowymi a stanem istniejącym należy uzgodnić z projektantem.
Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83).
Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowią własność intelektualną firmy "ARCHITEKT RADOSŁAW GUZOWSKI"
i nie wolno ich użyć ponownie i reprodukowac bez pisemnej zgody wyżej wymienionej firmy.

RZUT PRZYZIEMIA
- INSTALACJA UZIOMU

SKALA 1:100
BRANŻA:
ELE.

Przebudowa dachu i ścian zewnętrznych
sali gimnastycznej przy szkole
podstawowej we Wszebórach,
ul.Trakt Napoleoński 45 ,
dz.nr ew. 126 w obrębie 0024

UMOWA
FAZA PB_W
DATA 04-2021

Urząd Gminy Dąbrówka
ul.T.Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka

INWESTOR:		
AUTOR:	mgr inż. Adam Zdziarski	NR UPRAWNIEN
PIECZĄTKA:		MAZ0334POOE/13
		PODPIS
OPRACOWAŁ:	inż. Marek Zabuski	PODPIS
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Robert Bulzacki	NR UPRAWNIEN
PIECZĄTKA:		MAZ0336PWOE/13
		PODPIS
UWAGI:		NR RYS.
		R01

