

Kłobuck , dnia 14.07.2021 r.

IR.271.037.2021.KB
IR.KW-0575/21

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania pn.: „Dostawa wraz z montażem elementów wyposażenia placu zabaw oraz przystosowanie istniejącego terenu na potrzeby boiska do piłki nożnej wraz z bramkami i polkochwytnymi w sołectwie Brody Malina”.

W odpowiedzi na pytanie z dnia 14 czerwca 2021 r. o treści:

Pytanie nr 1

„w projekcie wykonawczym zestaw zabawowy jest o konstrukcji ze stali nierdzewnej a następnie że o konstrukcji z drewna 90 x 90, jaka zatem ma być konstrukcja zestawu zabawowego”

Odpowiedź nr 1

Zganie z zapisem dokumentacji projektowej „konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 całkowicie odporna na warunki atmosferyczne”, Zamawiający rozumie przez to wykonanie pochwytnów zestawu zabawowego ze stali nierdzewnej.

Pytanie nr 2

wykazane urządzenia na dzień odbioru końcowego muszą posiadać certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający nie sformułował wymogu, iż urządzenia na dzień odbioru końcowego muszą posiadać certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji. Natomiast „wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw należy fundamentować i instalować zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz specyfikacją techniczną. Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać atesty i certyfikaty zgodności z w/w normą, wydane przez jednostkę certyfikacyjną posiadającą stosowną akredytację wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji a także posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi.”

Pytanie nr 3

Elementy siłowni nie wchodzi w zakres zamówienia?

Odpowiedź nr 3

Niniejsze zamówienie nie obejmuje zakresu dokumentacji projektowej dotyczącej dostawy i montaż u elementów siłowni zewnętrznej.

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

.....
Podpis Kierownika Zamawiającego