

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------|---------|
| Obwód | TUPS1.20:1 | TUPS1.20:2 | TUPS1.20:3 | rezerwa miejsca 30% | Pi [kW] |
| Odbiornik | gniazda wtyczkowe (stoły lab.) | gniazda wtyczkowe (stoły lab.) | gniazda wtyczkowe (rzutnik, ekran) | | 14,3 |
| Numer pom. | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | Pz [kW] |
| Moce jednostkowe | 4x0,3 kW | 4x0,3 kW | 1x0,5 kW 1x0,2 kW | | 7,6 |
| | | | | | I [A] |
| Pi [kW] | 1,2 | 1,2 | 0,7 | | 13,6 |

UWAGI:

| | | |
|--------------------------------|---------------|--------|
| PROJEKTANT: | NR UPRAWNIENI | PODPIS |
| inż. Jerzy Jagas | 134/75 | |
| | | |
| SPRAWDZAJĄCY: | | |
| mgr inż. Włodzimierz Tadeusiak | 28/78 | |

TUPS 1.20.



architekton

— **TEMAT:**

ADRES:

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA
OPRACOWANIA