

Obwód	TUPSI.9:1	TUPSI.9:2	TUPSI.9:3	TUPSI.9:4	TUPSI.9:5	rezerwa miejsca 30%	Pi [kW]
Odbiornik	gniazda wtyczkowe (stoły lab.)	gniazda wtyczkowe (stoły lab.)	gniazda wtyczkowe (stoły lab.)	gniazda wtyczkowe (stoły lab.)	gniazda wtyczkowe (stoły lab.)		14,3
Numer pom.	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9		Pz [kW]
Moce jednostkowe	4x0,3 kW	4x0,3 kW	4x0,3 kW	4x0,3 kW	4x0,3 kW		7,6
							I [A]
Pi [kW]	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2		13,6

UWAGI:

PROJEKTANT:	NR UPRAWNIENI	PODPIS
inż. Jerzy Jagas	134/75	
SPRAWDZAJĄCY:		
mgr inż. Włodzimierz Tadeusiak	28/78	

TUPS 1.9.



architekton

— **TEMAT:**

ADRES:

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA
OPRACOWANIA