

OBciążALNOść PRĄDOWA DŁUGOTRWAŁA PRZEWODÓW ZGODNIE PN-IEC 60364-5-523 (WYKONANIE ZGODNIE ZAŁĄCZNIKIEM B)												
LP	NUMER LUB ADRES OBWODU	NUMER LINII	WYNIKOWY PRĄD OBciążENIA DŁUGOTRWA- ŁEGO [A]	Iz*1,45 [A]	Moc szczytowa [kW]	Wartość i typ zabezpieczeń Ib [A]	I2 (Ib*k) [A]	Wynik doboru kabla	Długość linii [m]	Spadek napięcia [%]	dop. spadek napięcia [%]	Wynik doboru kabla pod względem spadów napięcia
1	RGR 1000A	L13	1027,73	1490,21	505,00	1000,00	1200,00	ok	180,00	0,69	2,00	ok.
2	RGN 630A	L14	685,15	993,47	238,40	630,00	756,00	ok	180,00	0,49	2,00	ok.
3	RGW 400A	L15	528,99	767,04	192,50	400,00	640,00	ok	180,00	0,63	2,00	ok.
4	Agregat wody lodowej	L16	890,11	1290,66	282,00	700,00	840,00	ok	180,00	0,50	2,00	ok.