


Obwód	TR0.29:2.12	TR0.29:2.13	TR0.29:2.14	TR0.29:2.15	TR0.29:2.16	TR0.29:2.17	TR0.29:2.18	TR0.29:2.19	TR0.29:2.20	TR0.29:2.21	TR0.29:2.22	TR0.29:2.23	TR0.29:2.24	TR0.29:2.25	TR0.29:2.26
Odbiornik	gniazda wtyczkowe (stanowiska lab.)	gniazda wtyczkowe (stanowiska lab.)	gniazda wtyczkowe (stanowiska lab.)	gniazda wtyczkowe (stanowiska lab.)	gniazda wtyczkowe (stanowiska lab.)	gniazda wtyczkowe (stanowiska lab.)	zasilanie dygestorium	zasilanie szafy wentylowanej	zasilanie szafy wentylowanej	gniazda wtyczkowe (stanowiska lab.)	gniazda wtyczkowe (stanowiska lab.)	gniazda wtyczkowe (stanowiska lab.)	gniazda wtyczkowe (stanowiska lab.)	zasilanie szafy wentylowanej	zasilanie komory laminarnej
Numer pom.	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
Moce jednostkowe	4x0,3 kW	4x0,3 kW	4x0,3 kW	4x0,3 kW	4x0,3 kW	4x0,3 kW	1x3,0 kW	1x0,3 kW	1x0,3 kW	4x0,3 kW	4x0,3 kW	4x0,3 kW	4x0,3 kW	1x0,3 kW	1x3,0 kW
Pi [kW]	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	3,0	0,3	0,3	1,2	1,2	1,2	1,2	0,3	3,0



TR0.29. Część 2 z 3.

Układ sieci TN-S

PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEN	PODPIS
inż. Jerzy Jagas	134/75	
SPRAWDZAJĄCY:		
mgr inż. Włodzimierz Tadeusiak	28/78	

STADIUM:			
PROJEKT WYKONAWCZY			
NAZWA RYSUNKU			
SCHEMAT IDEOWY TABLICY TR0.29. CZĘŚĆ 2 Z 3.			
DATA:	BRANŻA:	NR RYSUNKU:	SKALA :
11-2018	ELEKTRYCZNA	ZP/91/2017/PW/EL/056	---

		<h1>architekton</h1>		<div>SP. Z O.O. 91-341 ŁÓDŹ UL. BRUKOWA 6/8 tel. (+48) 0-42 651 66 90 arch@architekton.com.pl</div>	
TEMAT:		<b>DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWĘ NOWEGO BUDYNKU LABORATORYJNO - NAUKOWEGO A NA TERENIE CENTRUM KLINICZNO - DYDAKTYCZNEGO UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI PRZY UL. POMORSKIEJ 251</b>			
ADRES:		<b>92-213 ŁÓDŹ, UL. POMORSKA 251 nr ewid.403/2 , obręb W-14</b>			
ZAMAWIAJĄCY:		<b>UNIwersYTET MEDYCZNY W ŁÓDZI AL.KOŚCIUSZKI 4 90-419 ŁÓDŹ</b>			
WYKONAWCA OPRACOWANIA:		<b>ARCHITEKTON SP.Z O.O. 91-341 ŁÓDŹ, UL. BRUKOWA 6/8</b>			