


Obwód	OTUPS1:15	OTUPS1:16	OTUPS1:17	OTUPS1:18	OTUPS1:19	OTUPS1:20	OTUPS1:21	OTUPS1:22	OTUPS1:23	OTUPS1:34	OTUPS1:35	OTUPS1:36	OTUPS1:37			Pi [kW]
Odbiornik	gniazda wtyczkowe (floorbox)	gniazda wtyczkowe (floorbox)	gniazda wtyczkowe (floorbox)	gniazda wtyczkowe (floorbox)	gniazda wtyczkowe (floorbox)	gniazda wtyczkowe (floorbox)	gniazda wtyczkowe (stanowiska lab.)	gniazda wtyczkowe (stanowiska lab.)	gniazda wtyczkowe (stanowiska lab.)	gniazda wtyczkowe (stanowiska lab.)	gniazda wtyczkowe (stanowiska lab.)	zasilanie systemu przyzywowego	zasilanie szafek BMS			45
Numer pom.	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.14	0.14	0.14	0.34	0.38	komunikacja				Pz [kW]
Moce jednostkowe	4x0,4 kW	4x0,4 kW	4x0,4 kW	4x0,4 kW	4x0,4 kW	4x0,4 kW	1x0,4 kW	1x0,4 kW	1x0,4 kW	4x0,3 kW	4x0,3 kW	1x0,1 kW				31
																I [A]
Pi [kW]	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	0,4	0,4	0,4	1,2	1,2	0,1	0,5			56

rezerwa
miejsca
30%



OTUPS1. Część 2 z 2.

Układ sieci TN-S

PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEN	PODPIS
inż. Jerzy Jagas	134/75	
SPRAWDZAJĄCY:		
mgr inż. Włodzimierz Tadeusiak	28/78	

STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY		
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT IDEOWY TABLICZY OTUPS1.CZĘŚĆ 2 Z 2.		
DATA:	BRANŻA:	NR RYSUNKU:	SKALA :
11-2018	ELEKTRYCZNA	ZP/91/2017/PW/EL/038	---

		architekton		SP. Z O.O. 91-341 ŁÓDŹ UL. BRUKOWA 6/8 tel. (+48) 0-42 651 66 90 arch@architekton.com.pl	
TEMAT:		DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWĘ NOWEGO BUDYNKU LABORATORYJNO - NAUKOWEGO A NA TERENIE CENTRUM KLINICZNO - DYDAKTYCZNEGO UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI PRZY UL. POMORSKIEJ 251			
ADRES:		92-213 ŁÓDŹ, UL. POMORSKA 251 nr ewid.403/2 , obręb W-14			
ZAMAWIAJĄCY:		UNIwersYTET MEDYCZNY W ŁÓDZI AL.KOŚCIUSZKI 4 90-419 ŁÓDŹ			
WYKONAWCA OPRACOWANIA:		ARCHITEKTON SP.Z O.O. 91-341 ŁÓDŹ, UL. BRUKOWA 6/8			