


Obwód	T0.48:2.12	T0.48:2.13	T0.48:2.14	T0.48:2.14	rezerwa miejsca 30%	Pi [kW]
Odbiornik	gniazda wtyczkowe (stanowiska lab.)	gniazda wtyczkowe	zasilanie pieca	zasilanie klimakonw.		20
Numer pom.	0.48	0.48	0.48	0.48		Pz [kW]
Moce jednostkowe	4x0,3 kW	4x0,3 kW	1x2,5 kW	5x0,05 kW		14
Pi [kW]	1,2	1,2	2,5	0,25		I [A]
						25



T0.48. Część 2 z 2.

Układ sieci TN-S

PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEN	PODPIS
inż. Jerzy Jagas	134/75	
SPRAWDZAJĄCY:		
mgr inż. Włodzimierz Tadeusiak	28/78	

STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY		
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT IDEOWY TABLICZY T0.47. CZĘŚĆ 2 Z 2.		
DATA:	BRANŻA:	NR RYSUNKU:	SKALA :
11-2018	ELEKTRYCZNA	ZP/91/2017/PW/EL/093	---

		<b>architekton</b>		SP. Z O.O. 91-341 ŁÓDŹ UL. BRUKOWA 6/8 tel. (+48) 0-42 651 66 90 arch@architekton.com.pl	
TEMAT:		<b>DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWĘ NOWEGO BUDYNKU LABORATORYJNO - NAUKOWEGO A6 NA TERENIE CENTRUM KLINICZNO - DYDAKTYCZNEGO UNIwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251</b>			
ADRES:		<b>92-213 ŁÓDŹ, UL. POMORSKA 251 nr ewid.403/2 , obręb W-14</b>			
ZAMAWIAJĄCY:		<b>UNIwersytet Medyczny w Łodzi AL. KOŚCIUSZKI 4 90-419 ŁÓDŹ</b>			
WYKONAWCA OPRACOWANIA:		<b>ARCHITEKTON SP.Z O.O. 91-341 ŁÓDŹ, UL. BRUKOWA 6/8</b>			