

zasilanie 230V AC	wyłączniki: WG–1 – WG–5 sterujący stycznikiem pomocniczym K2.	wyłączanie rozdzielnicy RGN	wyłączanie rozdzielnicy RGR	wyłączanie rozdzielnicy RDC	wyłączanie rozdzielnicy RGW



UWAGI:

1. W tablicy TOP zamontować wszytkie styczniki i przekaźniki będące elementami sterowania wyłącznika prądu.

architekton

SP. Z O.O.
91-341 ŁÓDŹ UL.BRUKOWA 6/8
tel. (+48) 0-42 651 66 90
arch@architekton.com.pl

TEMAT:	**DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWĘ NOWEGO BUDYNKU LABORATORYJNO - NAUKOWEGO A6 NA TERENIE CENTRUM KLINICZNO - DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI PRZY UL. POMORSKIEJ 251**
ADRES:	92-213 ŁÓDŹ, UL. POMORSKA 251 nr ewid.403/2 , obręb W-14
ZAMAWIAJĄCY:	UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI AL.KOŚCIUSZKI 4 90-419 ŁÓDŹ
WYKONAWCA OPRACOWANIA:	ARCHITEKTON SP.Z O.O. 91-341 ŁÓDŹ, UL. BRUKOWA 6/8

PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
inż. Jerzy Jagas	134/75	
SPRAWDZAJĄCY:		
mgr inż. Włodzimierz Tadeusiak	28/78	

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU

SCHEMAT GŁÓWNEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU.

DATA:	BRANŻA:	NR RYSUNKU:	SKALA :
12-2018	ELEKTRYCZNA	ZP/91/2017/PW/EL/174	- - -