


Obwód	TR0.25:1.1	TR0.25:2.1	TR0.25:2.2	TR0.25:2.3	TR0.25:2.4	TR0.25:2.5	TR0.25:2.6	rezerwa miejsca 30%	Pi [kW]
Odbiornik	oświetlenie	gniazda wtyczkowe (stanowiska lab.)	gniazda wtyczkowe (stanowiska lab.)	gniazda wtyczkowe (stanowiska lab.)	gniazda wtyczkowe lodówki	zasilanie komory laminarnej	zasilanie komory laminarnej		12
Numer pom.	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25		Pz [kW]
Moce jednostkowe	4x(1x81W) 2x(1x27W)	4x0,3 kW	4x0,3 kW	4x0,3 kW	2x0,3 kW	1x3,0 kW	1x3,0 kW		7,5
									I [A]
Pi [kW]	0,4	1,2	1,2	1,2	0,6	3,0	3,0		14

TR0.25.

Układ sieci TN-S



UWAGI:
1. Aparaty zabudowac w rozdzielnicy wewnętrznej, 3x18 modułów, z drzwiami o wymiarach 650x493x111(wys. x sz. x gt.).

PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEN	PODPIS
inż. Jerzy Jagas	134/75	
SPRAWDZAJĄCY:		
mgr inż. Włodzimierz Tadeusiak	28/78	

STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY		
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT IDEOWY TABLICZY TR0.25.		
DATA:	BRANŻA:	NR RYSUNKU:	SKALA :
11-2018	ELEKTRYCZNA	ZP/91/2017/PW/EL/050	---

		architekton		SP. Z O.O. 91-341 ŁÓDŹ UL. BRUKOWA 6/8 tel. (+48) 0-42 651 66 90 arch@architekton.com.pl	
TEMAT:		DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWĘ NOWEGO BUDYNKU LABORATORYJNO - NAUKOWEGO A NA TERENIE CENTRUM KLINICZNO - DYDAKTYCZNEGO UNIwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251			
ADRES:		92-213 ŁÓDŹ, UL. POMORSKA 251 nr ewid.403/2 , obręb W-14			
ZAMAWIAJĄCY:		UNIwersytet Medyczny w Łodzi AL.KOŚCIUSZKI 4 90-419 ŁÓDŹ			
WYKONAWCA OPRACOWANIA:		ARCHITEKTON SP.Z O.O. 91-341 ŁÓDŹ, UL. BRUKOWA 6/8			