


Obwód	TUPS0.48:1	TUPS0.48:2	TUPS0.48:3	TUPS0.48:4	TUPS0.48:5	TUPS0.48:6	TUPS0.48:7	TUPS0.48:8	TUPS0.48:9	TUPS0.48:10
Odbiornik	gniazda wtyczkowe (stanowiska lab.)	gniazda wtyczkowe (stanowiska lab.)	gniazda wtyczkowe (stanowiska lab.)	gniazda wtyczkowe (stanowiska lab.)	gniazda wtyczkowe (stanowiska lab.)	gniazda wtyczkowe (stanowiska lab.)	gniazda wtyczkowe (stanowiska lab.)	gniazda wtyczkowe (stanowiska lab.)	gniazda wtyczkowe (stanowiska lab.)	gniazda wtyczkowe (stanowiska lab.)
Numer pom.	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48
Moce jednostkowe	4x0,4 kW	4x0,4 kW	4x0,4 kW	4x0,4 kW	4x0,4 kW	4x0,4 kW	4x0,4 kW	4x0,4 kW	4x0,4 kW	4x0,4 kW
Pi [kW]	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6



TUPS0.48. Część 1 z 2.

Układ sieci TN-S

styk
bezpociągający
do BMS

rozłącznik
100A

Ochronnik
Typ 2

styk
bezpociągający
do BMS

LgY16

z RGUPS
N2XH-J 5x6
(35A)

PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEN	PODPIS
inż. Jerzy Jagas	134/75	
SPRAWDZAJĄCY:		
mgr inż. Włodzimierz Tadeusiak	28/78	

STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY		
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT IDEOWY TABLICZY TUPS0.48. CZĘŚĆ 1 Z 2.		
DATA:	BRANŻA:	NR RYSUNKU:	SKALA :
11-2018	ELEKTRYCZNA	ZP/91/2017/PW/EL/096	---

		architekton		SP. Z O.O. 91-341 ŁÓDŹ UL. BRUKOWA 6/8 tel. (+48) 0-42 651 66 90 arch@architekton.com.pl	
TEMAT:		DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWĘ NOWEGO BUDYNKU LABORATORYJNO - NAUKOWEGO A6 NA TERENIE CENTRUM KLINICZNO - DYDAKTYCZNEGO UNIwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. POMORSKIEJ 251			
ADRES:		92-213 ŁÓDŹ, UL. POMORSKA 251 nr ewid.403/2 , obręb W-14			
ZAMAWIAJĄCY:		UNIwersytet Medyczny w Łodzi AL.KOŚCIUSZKI 4 90-419 ŁÓDŹ			
WYKONAWCA OPRACOWANIA:		ARCHITEKTON SP.Z O.O. 91-341 ŁÓDŹ, UL. BRUKOWA 6/8			

UWAGI:

- Aparaty zabudować w rozdzielni wewnętrznej, 3x24 moduły, z drzwiami o wymiarach 662x667x149(wys. x sz. x gł.).