

# SZPITAL CKD - BUDYNEK A6

## TABLICA "RGN"

Lp.	Odbiorniki	Pi kW	kz -	cos fi -	tg fi -	Pz kW	Q kvar	S kVA	Prąd J A
1.	OT0	31,70	0,45	0,84	0,66	14,26	9,35		
2.	OT1	77,80	0,45	0,82	0,71	35,35	25,06		
3.	T0.07	2,80	0,50	0,84	0,65	1,40	0,91		
4.	T0.10	17,20	0,50	0,80	0,75	8,60	6,45		
5.	T0.24	13,50	0,50	0,80	0,75	6,75	5,06		
6.	T0.25	4,80	0,50	0,80	0,75	2,40	1,80		
7.	T0.29	35,70	0,50	0,80	0,75	17,85	13,39		
8.	T0.37	16,50	0,50	0,80	0,75	8,25	6,19		
9.	T0.41	15,60	0,50	0,80	0,75	7,80	5,85		
10.	T0.42	15,60	0,50	0,80	0,75	7,80	5,85		
11.	T0.43	15,60	0,50	0,80	0,75	7,80	5,85		
12.	T0.44	16,90	0,50	0,81	0,74	8,45	6,23		
13.	T0.47	20,50	0,50	0,80	0,75	10,25	7,69		
14.	T0.48	18,10	0,50	0,80	0,75	9,05	6,79		
15.	T0.49	8,40	0,50	0,80	0,75	4,20	3,15		
16.	T0.50	4,50	0,50	0,80	0,75	2,25	1,69		
17.	1T2	62,80	0,52	0,81	0,72	32,64	23,52		
18.	1T1	41,70	0,49	0,82	0,71	20,44	14,45		
19.	1T0	25,30	0,50	0,81	0,73	12,65	9,20		
20.	T1.31	14,40	0,50	0,80	0,75	7,20	5,40		
21.	T1.32	14,40	0,50	0,80	0,75	7,20	5,40		
22.	T1.10	5,70	0,50	0,80	0,75	2,85	2,14		
23.	T1.9	6,30	0,50	0,80	0,75	3,15	2,36		
24.	T1.8	6,30	0,50	0,80	0,75	3,15	2,36		
25.	T1.7	5,40	0,50	0,80	0,75	2,70	2,03		
26.	T1.5	17,10	0,50	0,80	0,75	8,55	6,41		
27.	T1.20	17,80	0,47	0,81	0,73	8,40	6,15		
28.	T1.21	12,00	0,50	0,80	0,75	6,00	4,50		
29.	T1.22	18,10	0,50	0,80	0,75	9,05	6,79		
30.	T1.23	2,30	0,50	0,82	0,70	1,15	0,80		
31.	T1.24	2,30	0,50	0,82	0,70	1,15	0,80		
32.	T1.33	14,70	0,50	0,80	0,75	7,35	5,51		
33.	TOT(oświetlenie terenu)	6,00	1,00	0,98	0,20	6,00	1,22		
34.	Winda	10,00	0,30	0,80	0,75	3,00	2,25		
35.	Klimakonwektory	5,00	0,70	0,80	0,75	3,50	2,63		
36.					#####	0,00	0,00		
					#####	0,00	0,00		
	Łącznie	602,80	0,50	0,81	0,72	298,59	215,21	368,06	531,88
	Rezerwa 10%	60,28	0,50	0,81	0,72	29,86	21,52	36,81	
	Łącznie z rezerwą	663,08	0,50	0,81	0,72	328,44	236,73	404,86	585,06

## TABLICA "RGR"

Lp.	Odbiorniki	Pi	kz	cos fi	tg fi	Pz	Q	S	Prąd J
		kW	-	-	-	kW	kvar	kVA	A
1.	0TR0	1,30	0,50	0,80	0,75	0,65	0,49		
2.	0TR1	4,40	0,50	0,80	0,75	2,20	1,65		
4.	TR0.10	20,40	0,50	0,83	0,67	10,20	6,82		
5.	TR0.24	19,00	0,50	0,82	0,71	9,50	6,75		
6.	TR0.25	10,60	0,50	0,81	0,73	5,30	3,86		
7.	TR0.29	29,40	0,50	0,81	0,71	14,70	10,46		
8.	TR0.37	20,50	0,50	0,81	0,72	10,25	7,41		
9.	TR0.41	19,10	0,50	0,80	0,74	9,55	7,05		
10.	TR0.42	19,10	0,50	0,80	0,74	9,55	7,05		
11.	TR0.43	19,10	0,50	0,80	0,74	9,55	7,05		
13.	TR0.47	21,60	0,50	0,80	0,74	10,80	7,96		
14.	TR0.48	19,20	0,50	0,81	0,74	9,60	7,06		
15.	TR0.49	11,90	0,50	0,81	0,73	5,95	4,35		
16.	TR0.50	4,25	0,50	0,83	0,68	2,13	1,44		
17.	1TR2	29,80	0,50	0,80	0,75	14,90	11,18		
18.	1TR1	0,80	0,50	0,98	0,20	0,40	0,08		
19.	1TR0	26,60	0,50	0,81	0,73	13,30	9,69		
20.	TR1.31	13,20	0,50	0,81	0,72	6,60	4,73		
21.	TR1.32	13,20	0,50	0,81	0,72	6,60	4,73		
22.	TR1.10	9,40	0,50	0,83	0,68	4,70	3,18		
23.	TR1.9	10,40	0,50	0,82	0,70	5,20	3,61		
24.	TR1.8	10,60	0,50	0,82	0,69	5,30	3,63		
25.	TR1.7	8,80	0,50	0,82	0,71	4,40	3,13		
26.	TR1.5	25,40	0,50	0,82	0,70	12,70	8,92		
27.	TR1.20	13,30	0,50	0,81	0,71	6,65	4,74		
28.	TR1.21	14,80	0,50	0,81	0,73	7,40	5,38		
29.	TR1.22	13,70	0,50	0,81	0,71	6,85	4,89		
32.	TR1.33	12,40	0,50	0,81	0,71	6,20	4,43		
33.	UPS	480,00	0,50	0,80	0,75	240,00	180,00	300,00	
34.	WYSPA PPOŻ	5,00	0,60	0,80	0,75	3,00	2,25		
35.	CENTRALNA BATERIA	5,00	1,00	0,80	0,75	5,00	3,75		
36.					#####	0,00	0,00		
Łącznie		912,25	0,50	0,81	0,74	459,13	337,72	569,96	<b>823,64</b>
Rezerwa 10%		91,23	0,50	0,81	0,74	45,91	33,77	57,00	
Łącznie z rezerwą		1003,48	0,50	0,81	0,74	505,04	371,49	626,95	<b>906,00</b>

## TABLICA "RGW"

Lp.	Odbiorniki	Pi	kz	cos fi	tg fi	Pz	Q	S	Prąd J
		kW	-	-	-	kW	kvar	kVA	A
1.	Wentylacja	220,00	0,70	0,80	0,75	154,00	115,50		
2.	Klimatyzacja	30,00	0,70	0,80	0,75	21,00	15,75		
Łącznie		250,00	0,70	0,80	0,75	175,00	131,25	218,75	
Rezerwa 10%		25,00	0,70	0,80	0,75	17,50	13,13	21,88	
Łącznie z rezerwą		275,00	0,70	0,80	0,75	192,50	144,38	240,63	<b>347,72</b>

## TABLICA "TLAN"

Lp.	Odbiorniki	Pi	kz	cos fi	tg fi	Pz	Q	S	Prąd J
		kW	-	-	-	kW	kvar	kVA	A
1.	Szafy LAN	12,00	0,70	0,80	0,75	8,40	6,30		
2.	Niskie prądy	1,00	0,70	0,80	0,75	0,70	0,53		
	Łącznie	13,00	0,70	0,80	0,75	9,10	6,83	11,38	
	Rezerwa 30%	3,90	0,70	0,80	0,75	2,73	2,05	3,41	
	Łącznie z rezerwą	16,90	0,70	0,80	0,75	11,83	8,87	14,79	<b>21,37</b>