


Obwód	TR0.48:2.13	TR0.48:2.14	TR0.48:2.15	TR0.48:2.16	TR0.48:2.17	rezerwa miejsca 30%	Pi [kW]
Odbiornik	gniazda wtyczkowe lodówki	zasilanie dygestorium	zasilanie szafy wentylowane	zasilanie szafy wentylowane	zasilanie szafy wentylowane		22
Numer pom.	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48		Pz [kW]
Moce jednostkowe		1x3,0 kW	1x0,3 kW	1x0,3 kW	1x0,3 kW		15
Pi [kW]	0,4	3,0	0,3	0,3	0,3		I [A]
							26



TR0.48. Część 2 z 2.

Układ sieci TN-S

PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEN	PODPIS
inż. Jerzy Jagas	134/75	
SPRAWDZAJĄCY:		
mgr inż. Włodzimierz Tadeusiak	28/78	

STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY		
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT IDEOWY TABLICZY TR0.48.CZĘŚĆ 2 Z 2.		
DATA:	BRANŻA:	NR RYSUNKU:	SKALA :
11-2018	ELEKTRYCZNA	ZP/91/2017/PW/EL/095	---

		architekton		SP. Z O.O. 91-341 ŁÓDŹ UL. BRUKOWA 6/8 tel. (+48) 0-42 651 66 90 arch@architekton.com.pl	
TEMAT:		DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWĘ NOWEGO BUDYNKU LABORATORYJNO - NAUKOWEGO A NA TERENIE CENTRUM KLINICZNO - DYDAKTYCZNEGO UNIwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251			
ADRES:		92-213 ŁÓDŹ, UL. POMORSKA 251 nr ewid.403/2 , obręb W-14			
ZAMAWIAJĄCY:		UNIwersytet Medyczny w Łodzi AL.KOŚCIUSZKI 4 90-419 ŁÓDŹ			
WYKONAWCA OPRACOWANIA:		ARCHITEKTON SP.Z O.O. 91-341 ŁÓDŹ, UL. BRUKOWA 6/8			