


| Obwód | TUPS0.42:1 | TUPS0.42:2 | TUPS0.42:3 | TUPS0.42:4 | TUPS0.42:5 | TUPS0.42:6 | TUPS0.42:7 | TUPS0.42:8 | TUPS0.42:9 | TUPS0.42:10 |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Odbiornik | gniazda wtyczkowe (stanowiska lab.) | gniazda wtyczkowe (stanowiska lab.) | gniazda wtyczkowe (stanowiska lab.) | gniazda wtyczkowe (stanowiska lab.) | gniazda wtyczkowe (stanowiska lab.) | gniazda wtyczkowe (stanowiska lab.) | gniazda wtyczkowe (stanowiska lab.) | gniazda wtyczkowe (stanowiska lab.) | gniazda wtyczkowe (stanowiska lab.) | gniazda wtyczkowe (stanowiska lab.) |
| Numer pom. | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| Moce jednostkowe | 4x0,4 kW | 4x0,4 kW | 4x0,4 kW | 4x0,4 kW | 4x0,4 kW | 4x0,4 kW | 4x0,4 kW | 4x0,4 kW | 4x0,4 kW | 4x0,4 kW |
| Pi [kW] | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |



TUPS0.42. Część 1 z 2.

Układ sieci TN-S

UWAGI:
1. Aparaty zabudowac w rozdzielnicy wewnętrznej, 3x24 moduły, z drzwiami o wymiarach 662x667x149(wys. x sz. x gł.).

| | | |
|--------------------------------|--------------|--------|
| PROJEKTANT: | NR UPRAWNIEN | PODPIS |
| inż. Jerzy Jagas | 134/75 | |
| SPRAWDZAJĄCY: | | |
| mgr inż. Włodzimierz Tadeusiak | 28/78 | |

| | | | |
|---------------|---|----------------------|---------|
| STADIUM: | PROJEKT WYKONAWCZY | | |
| NAZWA RYSUNKU | SCHEMAT IDEOWY TABLICY TUPS0.42. CZĘŚĆ 1 Z 2. | | |
| DATA: | BRANŻA: | NR RYSUNKU: | SKALA : |
| 11-2018 | ELEKTRYCZNA | ZP/91/2017/PW/EL/074 | --- |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
|  | | architekton | | SP. Z O.O. 91-341 ŁÓDŹ UL. BRUKOWA 6/8 tel. (+48) 0-42 651 66 90 arch@architekton.com.pl | |
| TEMAT: | | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWĘ NOWEGO BUDYNKU LABORATORYJNO - NAUKOWEGO A6 NA TERENIE CENTRUM KLINICZNO - DYDAKTYCZNEGO UNIwersytetu MEDYCZNEGO W ŁODZI PRZY UL. POMORSKIEJ 251 | | | |
| ADRES: | | 92-213 ŁÓDŹ, UL. POMORSKA 251 nr ewid.403/2 , obręb W-14 | | | |
| ZAMAWIAJĄCY: | | UNIwersytet MEDYCZNY W ŁÓDZI AL.KOŚCIUSZKI 4 90-419 ŁÓDŹ | | | |
| WYKONAWCA OPRACOWANIA: | | ARCHITEKTON SP.Z O.O. 91-341 ŁÓDŹ, UL. BRUKOWA 6/8 | | | |