


Obwód	TR0.47:1.1	TR0.49:2.1	TR0.49:2.2	TR0.49:2.3	TR0.49:2.4	TR0.49:2.5	TR0.49:2.6	TR0.49:2.7	TR0.49:2.8
Odbiornik	oświetlenie	gniazda wtyczkowe (stanowiska lab.)	gniazda wtyczkowe (stanowiska lab.)	gniazda wtyczkowe (stanowiska lab.)	gniazda wtyczkowe (stanowiska lab.)	gniazda wtyczkowe (stanowiska lab.)	gniazda wtyczkowe (stanowiska lab.)	gniazda wtyczkowe lodówki	zasilanie dygestorium
Numer pom.	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49
Moce jednostkowe	12x(1x32W)	4x0,3 kW	4x0,3 kW	4x0,3 kW	4x0,3 kW	4x0,3 kW	4x0,3 kW		1x3,0 kW
Pi [kW]	0,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,4	3,0



TR0.49. Część 1 z 2.

Układ sieci TN-S

PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEN	PODPIS
inż. Jerzy Jagas	134/75	
SPRAWDZAJĄCY:		
mgr inż. Włodzimierz Tadeusiak	28/78	

STADIUM:			
PROJEKT WYKONAWCZY			
NAZWA RYSUNKU			
SCHEMAT IDEOWY TABLICZY TR0.49. CZĘŚĆ 1 Z 2.			
DATA:	BRANŻA:	NR RYSUNKU:	SKALA :
11-2018	ELEKTRYCZNA	ZP/91/2017/PW/EL/099	---



architekton

SP. Z O.O.
91-341 ŁÓDŹ UL. BRUKOWA 6/8
tel. (+48) 0-42 651 66 90
arch@architekton.com.pl

TEMAT:	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWĘ NOWEGO BUDYNKU LABORATORYJNO - NAUKOWEGO A6 NA TERENIE CENTRUM KLINICZNO - DYDAKTYCZNEGO UNIwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
ADRES:	92-213 ŁÓDŹ, UL. POMORSKA 251 nr ewid.403/2, obręb W-14
ZAMAWIAJĄCY:	UNIwersytet Medyczny w Łodzi AL. KOŚCIUSZKI 4 90-419 ŁÓDŹ
WYKONAWCA OPRACOWANIA:	ARCHITEKTON SP. Z O.O. 91-341 ŁÓDŹ, UL. BRUKOWA 6/8

UWAGI:

- Aparaty zabudowac w rozdzielniczy wewnętrznej, 4x18 modułów, z drzwiami o wymiarach 800x493x111(wys. x sz. x gł.).