Obwód	0TR0:2.1	rezerwa miejsca 30%	Pi [kW]
Odbiornik	gniazda wtyczkowe		2
Numer pom.	0.2a,0,4a		Pz [kW]
Moce jednostkowe	2x0,4 kW		1,1
			I [A]
Pi [kW]	0,8		2



0TR0.

Układ sieci TN-S

UWAGI:

1. Aparaty zabudowac w rozdzielnicy natynkowej, 2x24 moduły, z drzwiami, o wymiarach 440x595x149(wys. x sz. x gł.).

PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
inż. Jerzy Jagas	134/75	
SPRAWDZAJĄCY:		
mgr inż. Włodzimierz Tadeusiak	28/78	

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU

SCHEMAT IDEOWY TABLICY 0TR0.

DATA:	BRANŻA:	NR RYSUNKU:	SKALA :
11-2018	ELEKTRYCZNA	ZP/91/2017/PW/EL/029	---

architekton

SP. Z O.O.
91-341 ŁÓDŹ UL.BRUKOWA 6/8
tel. (+48) 0-42 651 66 90
arch@architekton.com.pl

TEMAT:	**DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWĘ NOWEGO BUDYNKU LABORATORYJNO - NAUKOWEGO A6 NA TERENIE CENTRUM KLINICZNO - DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI PRZY UL. POMORSKIEJ 251**
ADRES:	92-213 ŁÓDŹ, UL. POMORSKA 251 nr ewid.403/2 , obręb W-14
ZAMAWIAJĄCY:	UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI AL.KOŚCIUSZKI 4 90-419 ŁÓDŹ
WYKONAWCA OPRACOWANIA:	ARCHITEKTON SP.Z O.O. 91-341 ŁÓDŹ, UL. BRUKOWA 6/8