| Obwód | T0.25: 2.1 | T0.25: 2.2 | T0.25: 2.3 | T0.25: 2.4 | T0.25: 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Odbiornik | gniazda wtyczkowe (stanowiska lab.) | gniazda wtyczkowe (stanowiska lab.) | gniazda wtyczkowe (stanowiska lab.) | gniazda wtyczkowe | zasilanie klimakonw. |
| Numer pom. | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25, 0.26 | 0.25 |
| Moce jednostkowe | 4x0,3 kW | 4x0,3 kW | 4x0,3 kW | 3x0,3 kW | 2x0,05 kW |
| Pi [kW] | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,1 |

| rezerwa miejsca 30% | Pi [kW] |
|---|---|
| | 6 |
| | Pz [kW] |
| | 3,5 |
| | I [A] |
| | 6,1 |

# T0.25.

Układ sieci TN-S




UWAGI:

1. Aparaty zabudowac w rozdzielnicy wnękowej, 3x18 modułów, z drzwiami o wymiarach 650x493x111(wys. x sz. x gł.).

| PROJEKTANT: | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
|---|---|---|
| inż. Jerzy Jagas | 134/75 | |
| | | |
| SPRAWDZAJĄCY: | | |
| mgr inż. Włodzimierz Tadeusiak | 28/78 | |

STADIUM:

**PROJEKT WYKONAWCZY**

NAZWA RYSUNKU

**SCHEMAT IDEOWY TABLICY T0.25.**

| DATA: | BRANŻA: | NR RYSUNKU: | SKALA : |
|---|---|---|---|
| 11-2018 | ELEKTRYCZNA | ZP/91/2017/PW/EL/049 | --- |


architekton

SP. Z O.O.
91-341 ŁÓDŹ UL.BRUKOWA 6/8
tel. (+48) 0-42 651 66 90
arch@architekton.com.pl


| | |
|---|---|
| TEMAT: | **DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWĘ NOWEGO BUDYNKU LABORATORYJNO - NAUKOWEGO A6 NA TERENIE CENTRUM KLINICZNO - DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI PRZY UL. POMORSKIEJ 251** |
| ADRES: | 92-213 ŁÓDŹ, UL. POMORSKA 251 nr ewid.403/2 , obręb W-14 |
| ZAMAWIAJĄCY: | UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI<br>AL.KOŚCIUSZKI 4<br>90-419 ŁÓDŹ |
| WYKONAWCA OPRACOWANIA: | ARCHITEKTON SP.Z O.O.<br>91-341 ŁÓDŹ, UL. BRUKOWA 6/8 |