

Toruń, dn. 23.04.2024 r.

Strona internetowa
Platforma zakupowa
Open Nexus

Znak sprawy: FZ.38.38.2024.AS

Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., działając na podstawie § 6 ust 17 pkt 1) Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce TW Sp. z o.o. (zwanego dalej Regulaminem) informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę polielektrolitu do odwadniania osadu.”

Kryteria oceny ofert:

Koszt uzyskania efektu	75%
Uwodnienie osadu po odwodnieniu na wirówce	10%
Jakość odcieku jako zawartość zawiesiny ogólnej	15%

wybrana została oferta firmy:

EKO-CHEMIA Barbara Dzikowska-Lach
ul. Brzozowa 19
87-100 Toruń

z łączną ilością 100 punktów,
z ceną: 1 144 800,00 zł. netto, 1 408 104,00 zł. brutto.

Wyboru oferty dokonano zgodnie z § 6 ust 13 i 14 Regulaminu.
Zgodnie z § 9 Regulaminu Wykonawcom przysługuje sprzeciw.
Zestawienie punktowe w załączeniu.

Zastępca Prezesa
ds. Eksploatacji

Waldemar Darasz

Prezes

Władysław Majewski

KIEROWNIK
Działu Zakupów

Agnieszka Jasińska

87-100 Toruń, ul. Rybaki 31-35 tel. 56 658 64 00 fax 56 654 01 51
NIP 956-20-18-145 REGON 871243538 e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000014934

Kapitał zakładowy:
390.986.500,00 zł



Kalkulacja wyników badania polielektrolitów dla odwadnianie osadu kwiecień 2024

	polielektrolit		ilość polielektrolitu		osad		osad		ilość smo		odcień uwodn		TECHN SUMA		KOSZT	EFEKT 75%	PUNKTY RAZEM				
	początek	koniec	ilość m3	stężenie t	ilość m3	stężenie t	początek	koniec	ilość m3	stężenie t	odcień	uwodn	ilość smo	kg pol /t smo				cena kg			
EKOCHEMIA	59310.4	59313.8	3.4	0.35%	11.9	0.35%	331 659.4	331 688.6	35.2	2.20%	774.4	15.367	330	78.8	15,000	10	25,000	15,9	244,331	75,000	100,000

Z-ca Kierownika Technolog
 Wydziału Oczyszczalni Ścieków
 mgr Tomasz Lewandowski

KIEROWNIK
 Wydziału Oczyszczalni Ścieków
 mgr inż. Marcin Gieraszewski