



Stare Babice, dnia 16 listopada 2021 r.

WIZIF.271.36.2021

Dotyczy postępowania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej na ul. Decowskiego w Latchorzewie”

Gmina Stare Babice, działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) informuje, że w dniu 15.11.2021 r. wpłynęły pytania od Wykonawców, poniżej przekazuję ich treść jak i odpowiedzi na nie:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę warunków odnośnie płatności na wystawienie comiesięcznych faktur częściowych na podstawie protokołów częściowych przy niniejszym kontrakcie, który będzie realizowany przez okres 6 m-cy.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że dopuszcza zmianę warunków płatności. Możliwe będzie wystawienie faktur częściowych do 95% wynagrodzenia brutto (również co miesiąc) na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowo – terminowego przedstawionego przez Wykonawcę pod warunkiem dokonania odbioru częściowego potwierdzonego protokołem odbioru częściowego podpisanego przez inspektora nadzoru i Zamawiającego.

Pytanie nr 2:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o inwentaryzację zieleni, ponieważ w zakresie robót jest wycinka drzew.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że w dokumentacji projektowej w „Projekcie Zagospodarowania Terenu” (rys. D.2.1 i D.2.2) wskazane zostały drzewa będące w kolizji z koroną drogi. W opisie technicznym w pkt. 2.3. Opis projektowanych zmian znajduje się informacja o konieczności oczyszczenia poboczy drogi z zakrzaczeń oraz wycinki ok. 10 niewielkich drzew. W przedmiarze są uwzględnione pozycje, które odnoszą się do usunięcia kolidujących zakrzaczeń i drzew – 2 d.1, 3 d.1, 4 d.1, 5 d.1, 6 d.1, 7 d.1, 8 d.1

Pytanie nr 3:

Jaki rodzaj rury, jakiej średnicy oraz ile sztuk należy ułożyć w kanale technologicznym. Informujemy, że występuje niezgodność pomiędzy przedmiarem a projektem.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający informuje, że powinien to być kanał w formie ulicznej, czyli jedna rura osłonowa HDPE 125/108 (pusta) + 3x rura opto HDPE 40/3.7 + wiązka mikrorur 7x10 mm. Prawidłowy jest zapis w projekcie i na rysunku szczegółów konstrukcyjnych.

W związku z odpowiedzią na pytanie zmianie ulega Załącznik nr 2 Projektowane postanowienia umowy w § 4 ust. 7 oraz § 4 ust. 7 pkt 2. Zmiany zaznaczono czcionką w kolorze czerwonym w dokumentach zamówienia. Pozostałe zapisy SWZ w tym termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Dokonane wyjaśnienia stają się obowiązujące od dnia ich wprowadzenia i Wykonawcy muszą uwzględnić powyższe przy składaniu ofert. Udzielone wyjaśnienia dostępne są na stronie Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice.

Jacek Kłopotowski
Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych
i Funduszy Zewnętrznych