

Rychwał, dnia 7 grudnia 2023 r.

Znak sprawy: G.271.13.2023

Zamawiający:

Gmina Rychwał

Plac Wolności 16

62-570 Rychwał

**Wszyscy wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu**

https://platformazakupowa.pl/pn/umg_rychwal

Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym p.n.: Budowa drogi gminnej Lubiny - Grądy

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający przewiduje budowę/przebudowę zjazdów publicznych/indywidualnych?
Jeśli tak to ile (sztuki/powierzchnia) i w jakiej technologii?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Zamawiający nie przewiduje budowy zjazdów, jedynie utwardzenie poboczy.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dysponuje zgodą na wycinkę drzew?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Zamawiający nie dysponuje jeszcze zgodą na wycinkę drzew.

Pytanie nr 3:

Poz nr 2 przedmiaru. Ile drzew i jakiej średnicy pni przewiduje Zamawiający do wycinki? Gdzie Zamawiający przewiduje odwóz dłużyc i pni po karczowaniu?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:

Zgodnie z decyzją środowiskową planuje się wycinkę 30 drzew. Odwóz dłużyc na miejsce wskazane przez Zamawiającego, karpina i gałęzie własność Wykonawcy D-01.02.01

Pytanie nr 4:

Czy w zakresie wykonania zadania są nasadzenia rekompensacyjne? Jeśli tak to w jakiej ilości i w jakiej lokalizacji?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4:

Nie planuje się nasadzeń kompensacyjnych.

Pytanie nr 5:

Prosimy o podanie zakresu robot oraz lokalizacji remontu istniejących przepustów (poz. 5 przedmiaru)

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 5:

Lokalizacja przepustów do remontu – w km 0+771 oraz 1+180, należy założyć przedłużenie, oczyszczenie przepustu oraz odtworzenie skarp oraz odmulenie dna rowów na wlocie i wylocie na dł. 5 m.

Pytanie nr 6:

W przedmiarze poz. 14 widnieje ułożenie masy ścieralnej gr 5cm. W projekcie oraz przekrojach konstrukcyjnych są 2 warstwy masy 5cm +4cm. Prosimy o uściślenie zakresu robot.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 6:

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie jednej warstwy bitumicznej z betonu asfaltowego AC11S KR1-2, grubości 5 cm.

Pytanie nr 7:

Prosimy o wyjaśnienie zakresu robot z poz 4 przedmiaru. Na czym ma polegać przebudowa istniejących ogrodzeń oraz bram wjazdowych?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 7:

Zakres obejmuje rozebranie istniejącego ogrodzenia i ustawienie nowego na długości 42 m SST D-01.02.04, regulacja bram – pozostałe zjazdy – należy wykonać stosownie do indywidualnych warunków na danej posesji.

II. ZMIANA TREŚCI SWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

Zmiana nr 1 (w związku z wyjaśnieniem nr 2):

W Rozdziale 15 pkt 15.1, o treści:

„Wykonawcy pozostają związani ofertą do dnia 6 stycznia 2024 r.”

Zastępuje się następującym:

„Wykonawcy pozostają związani ofertą do dnia 9 stycznia 2024 r.”

Zmiana nr 2 (w związku z wyjaśnieniem nr 2):

W Rozdziale 19 pkt 19.1, o treści:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/umg_rychwal w myśl ustawy pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 8 grudnia 2023 r. do godziny 11.00.”

Zastępuje się następującym:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/umg_rychwal w myśl ustawy pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **11 grudnia 2023 r. do godziny 12.00.**”

Zmiana nr 3 (w związku z wyjaśnieniem nr 3):

W Rozdziale 20 w pkt 20.1, o treści:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 grudnia 2023 r. o godzinie 11:15.”

Zastępuje się następującym:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **11 grudnia 2023 r. o godzinie 12:15.**”

Zmiana ogłoszenia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 7 grudnia 2023 r. pod numerem 2023/BZP 00538504/01.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Ewa Jedrzejczak

