

Dobrzeń Wielki dnia: 2024-07-05

**Gmina Dobrzeń Wielki**

Namysłowska 44

46-081 Dobrzeń Wielki

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Remont dróg gminnych.

Numer referencyjny: ZP.271.284.2024

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, **Gmina Dobrzeń Wielki**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

Czy materiał z korytowania należy do inwestora? Jeśli tak, to proszę wskazać, w jakim miejscu należy go złożyć?

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest przetransportować materiał do miejsca wskazanego przez inwestora. W przedmiarze robót przewidziano odległość transportu wynoszącą 6,00 km.

**Pytanie nr 2**

Czy warstwę odcinającą na drogach należy wykonać z piasku czy pospółki?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy odcinającej zarówno z pospółki jak i z piasku. Materiał przeznaczony do wbudowania powinien być dopuszczony do użytkowania w budownictwie drogowym.

**Pytanie nr 3**

Czy inwestor dopuszcza zastosowanie kruszywa dolomitowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza stosowania kruszywa dolomitowego.

**Pytanie nr 4**

Czy inwestor dopuszcza zastosowanie kruszywa węglanowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza stosowania kruszywa węglanowego.

**Pytanie nr 5**

Czy inwestor dopuszcza zastosowanie kruszywa wapiennego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza stosowania kruszywa wapiennego.

**Pytanie nr 6**

Inwestor wskazuje, iż nawierzchnie tłuczniowe lub z destruktu należy układać mechanicznie za pomocą rozścielacza. Mamy bardzo duże doświadczenie w wykonywaniu takich dróg przy użyciu równiarek, które m.in. są wyposażone w różne systemy. Czy inwestor dopuszcza wykonywanie nawierzchni przy użyciu równiarki, zachowując przy tym odpowiednie spadki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykonywanie nawierzchni ( warstw określonych w przedmiarze robót ) przy użyciu równiarki, a jedynie mechanicznie za pomocą rozścielacza.

**Pytanie nr 7**

Jakie kruszywo przewiduje inwestor na pobocza dróg?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje wykonanie nawierzchni poboczy z tłucznia bazaltowego frakcji 0-031.

**Pytanie nr 8**

W jaki sposób zostanie dostarczony przez inwestora destruk?

Odpowiedź:

Należy przyjąć że około 30 % materiału - destruktu asfaltowego dostarczone zostało już przez Zamawiającego na miejsce wbudowania. Pozostała ilość jest do pobrania (załadunek i transport ) przez Wykonawcę z miejsc wskazanych przez Zamawiającego

znajdujących się maksymalnie do 15 km od miejsca Wykonywania robót.

**Pytanie nr 9**

Jakiej jakości jest destruktu? Mamy duże doświadczenie przy wykonywaniu nawierzchni z destruktu i informujemy, iż aby nawierzchnia była trwała na lata, musi być on bardzo dobrej jakości oraz zawierać w sobie zróżnicowane frakcje, aby warstwa dobrze się ułożyła i zklinowała. Jako wykonawca nie możemy ponosić odpowiedzialności za materiał powierzony przez inwestora.

Odpowiedź:

Destrukt będący w posiadaniu Zamawiającego jest dobrej jakości.

**Pytanie nr 10**

Czy inwestor dopuszcza zastosowanie kruszywa 31-63 zamiast 0-63?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stosowanie kruszywa 0,31-0,63 zamiast 0,63.

**Pytanie nr 11**

Jaki rodzaj mieszanki inwestor przewiduje na wykonanie warstwy ścieralnej?

Odpowiedź:

Zamawiający zakłada wykonanie nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S

**Pytanie nr 12**

Inwestor przewiduje przy wykonywaniu przepustu zastosowanie podbudowy z kruszywa naturalnego jednowarstwowej z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 18%. Czy można wykonać tę podbudowę z pospółki?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z pospółki.

Zamawiający  
Wójt Gminy  
Piotr Szlapa

Rozdzielnik:

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne.

2. Strona internetowa: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/945450> zamieszczono w dniu 05.07.2024r.