



L.dz. Adm 6/2024/ 5108, 5109, 5256, 5398, 5454, 5574, 5575, 5576, 5618, 5771/2024

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, przekazuje poniżej treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu pn. **Budowa trzykondygnacyjnego budynku przeznaczanego na oddziały pobytu dziennego dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku – znak sprawy Adm 6/2024.**

Tabela 1. Pytania Wykonawców oraz wyjaśnienia Zamawiającego

Lp.	Treść pytania	Treść wyjaśnienia udzielonego przez Zamawiającego
1	Czy inwestor dopuszcza zamianę pokrycia dachu z keramzytu na płyty ze styropianu ze spadkiem?	Zamawiający nie dopuszcza zamiany.
2	Wnosimy o udostępnienie profilu dla likwidowanej instalacji zewnętrznej gazu oraz udzielenie informacji czy istniejąca zasuwa gazu jest sprawna?	Zamawiający nie posiada profilu dla likwidowanej instalacji zewnętrznej gazu. Instalacja jest wyłączona z eksploatacji. Należy przyjąć, że była ona wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rzędne terenu patrz Załącznik nr 2 do OPZ Dokumentacja projektowa Architektura – mapa projektowa Istniejący kurek gazowy jest sprawny.
3	W związku z koniecznością połączenia budynku projektowanego z budynkiem istniejącym, proszę o uszczegółowienie, jakie roboty związane z budynkiem istniejącym należy uwzględnić w ofercie (rozbiórki, zamurowania, przekucia, demontaże, roboty naprawcze itd.)?	Należy uwzględnić wykucia dla projektowanych drzwi, połączenia istniejących fundamentów z projektowanymi, dylatacje pomiędzy budynkami.
4	Prośba o przesłanie kart doborowych central, bo opis jednej centrali jest ucięty i nie widać jakie ma mieć parametry.	Zamawiający udostępnił karty katalogowe w dniu 16.07.2024 na stronie postępowania. Zgodnie z SWZ, ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji technicznej lub innych dokumentach wchodzących w skład niniejszego postępowania) podane są wskazania dotyczące określonej marki, znaku towarowego, producenta, dostawcy, materiałów lub norm, oznacza to, że Zamawiający użył powyższych określeń jako przykładowych i pomocniczych. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z dokumentacją techniczną oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentach niniejszego postępowania.
5	Prośba o wskazanie umiejscowienia dysz dalekiego zasięgu, bo na rysunku nie ma jednoznacznego oznaczenia tych dysz.	W dokumentacji projektowej, na rysunkach instalacji wentylacji są oznaczone przekroje kanałów i dysz.



6	Czy drzwi do windy na poziomie piwnicy powinny być EI60?	Należy przejść drzwi bezklasowe.
7	Czy drzwi do windy na parterze powinny mieć odporność EI30?	Należy przejść drzwi bezklasowe.
8	Proszę o dodanie zapisu w umowie: - zgoda na faktoring - zgoda na cesję	Zamawiający informuje, że zajmie się tą kwestią po podpisaniu umowy.
9	Proszę o informacje dlaczego drzwi DZ3 i okna OT pomieszczeń technicznych w poziomie piwnicy mają klasę odporności EI 60? Zachowane są przecież wymagane szerokości pasów między kondygnacyjnych oraz odległość klatki schodowej zgodna z par. 249 ust. 6 WT (4m)	Z uwagi na to, że są to osobne wydzielenia pożarowe.
10	Na rzutach fasada F3 klatki K2 od str. PN. opisana jest jako przegroda o wymogu odporności ogniowej EI30, dlaczego? Jeśli taki jest wymóg, dlaczego w fasadzie tej występują okna uchylne i wymogu tego nie ma w zestawieniu stolarki?	Z uwagi na to, że są to osobne wydzielenia pożarowe
11	System SSP i oddymiania. Czy ma to być odrębny system czy też rozbudowa istniejącego systemu lub sieciowanie z istniejącymi centralami. Jeśli ma to być rozbudowa lub sieciowanie to jakiego producenta należy zastosować.	System powinien być rozbudowany o kolejną centralę i sieciowany z centralami istniejącymi. Zamawiający posiada system SSP oparty o sieć central Bosch.
12	Brak na rzutach lokalizacji PWP. Na schemacie rozdzielnicy RG oraz schemacie instalacji fotowoltaicznej wrysowano PWP, czy to ten sam wyłącznik pożarowy? Ile ostatecznie ich jest. Prosimy o uzupełnienie rzutów o lokalizację PWP	Tak, należy przewidzieć przycisk PWP przy wejściach do budynku.
13	Zaprojektowano kable/przewody, które nie posiadają klasy odporności na ogień B2CA , co ze względu na lokalizację rozdzielnic wymusza trasę prowadzenia okablowania jako komunikacyjne. Czy wobec powyższego całość okablowania przewidzieć w wykonaniu B2CA?	Tak, należy przewidzieć w wykonaniu B2CA.
14	W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi odnośnie parametrów płyt bitumicznych Wykonawca wskazuje, że minimalny kąt spadku do ich zastosowania wynosi 9%. Dodatkowo zastosowanie tych płyt wymaga wykonania podkonstrukcji. W związku z powyższym wnosimy o potwierdzenie pokrycia dachu papą na co wskazują rysunki detali oraz przedmiar.	Zamawiający potwierdza pokrycie dachu papą.
15	Czy system SSP w nowo budowanym skrzydle ma zostać zsielowany z systemem, który jest już na obiekcie? Jeśli tak to jaki system jest aktualnie zamontowany, jakiego producenta? Prosimy o charakterystykę systemu.	System powinien być rozbudowany o kolejną centralę i sieciowany z centralami istniejącymi. Zamawiający posiada system SSP oparty o sieć central Bosch.
16	W przedmiarach jest mowa o "czujce napadowej - ręczny przycisk" jednak w projektach elektrycznych jest ona ujęta. Prosimy o wyjaśnienie czy zastosować.	Tak, należy przejść pilota do instalacji napadowej.
17	Czy monitoring CCTV powinien być wpięty do ogólnoszpitalnego systemu?	Należy przewidzieć wpięcie do systemu szpitalnego kamer zewnętrznych.

Wykonała: Anna Żurańska
Dział Zamówień Publicznych
e-mail: dzpublicznych@wsp-bilikiewicz.pl
tel. 58 52 47 518