



Lubenia dnia 17.08.2023 r.

**GMINA LUBENIA**  
**271/20/2023**  
36-042 LUBENIA  
powiat rzeszowski  
woj. podkarpackie

## **WYJAŚNIENIA nr 1 DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne Nr 271/20/2023- „Rozwój infrastruktury Gminy Lubenia.**

W odpowiedzi na złożone zapytanie dotyczące treści SWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „**Rozwój infrastruktury Gminy Lubenia**” na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Gmina Lubenia przedstawia treść przesłanych zapytań i wyjaśnia co następuje:

### **Pytania**

#### **Zadanie 1**

1. Proszę podać wielkość podgrzewacza c.w.u.
2. Proszę podać parametry pompy obiegowej
3. Brak w przedmiarze robót montażu syfonów do brodzików i baterii natryskowych

#### **Zadanie 3**

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli o mocy 440 W, przy założeniu, że moc poszczególnych instalacji będzie nie mniejsza niż zakładana przez Zamawiającego w dokumentach postępowania na poszczególnych instalacjach, a w przypadku instalacji na SP w Lubeni nie przekroczy 50 kW?
2. Pytanie: kryterium oceny ofert w kategorii "gwarancja" jest długość okresu gwarancji produktowej na zamontowane materiały i urządzenia czy też Zamawiający w poniżej cytowanym zapisie wskazując gwarancję rozumie przez to także gwarancję montażową wykonawcy?
3. Dotyczy następującego zapisu, cytuję: "Długość okresu gwarancji na zamontowane materiały i urządzenia stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 60 miesięcy (termin minimalny) do 108 miesięcy (termin maksymalny)".
4. Czy akceptujecie Państwo realizację zamówienia przy wykorzystaniu modułów PV o mocy 440 W przy założeniu, że zakładana w przetargu moc całkowita poszczególnych instalacji, będzie odpowiadała Państwa wymaganiom?



## Odpowiedzi

### Zadanie 1

1. Wielkość podgrzewacza: podgrzewacz 150 l (jest to podane w opisie)
2. Parametry pompy obiegowej:  $Q = 2,8 \text{ m}^3/\text{h}$ ,  $dp = 35 \text{ kPa}$ , zasilanie 230V/50Hz
3. montaż syfonów został uwzględniony w pozycji 160 "Bateria natryskowa z natryskiem przesuwalnym".

### Zadanie 3

1. Projektant dopuszcza stosowanie paneli o innej mocy niż w projekcie pod warunkiem zachowania ogólnego bilansu mocy. Projektant Ryszard Rogoziński
2. Wydłużona gwarancja wykonawcy na urządzenia, w tym moduły fotowoltaiczne, falowniki, konstrukcję.  
Zgodnie z par 13 wzoru umowy :
  2. Strony Umowy postanawiają, że Wykonawca udziela gwarancji na wady :
    - 1) wykonanych przez siebie prac montażowych na okres 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego Umowy,
    - 2) zainstalowanych i oznaczonych unikatowym numerem seryjnym: modułów fotowoltaicznych, falowników, , konstrukcji na okres ..... lat licząc od dnia odbioru końcowego Umowy,na warunkach określonych Umową
3. Wydłużona gwarancja wykonawcy na urządzenia, w tym moduły fotowoltaiczne, falowniki, konstrukcję.  
Zgodnie z par 13 wzoru umowy :
  2. Strony Umowy postanawiają, że Wykonawca udziela gwarancji na wady :
    - 1) wykonanych przez siebie prac montażowych na okres 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego Umowy,
    - 2) zainstalowanych i oznaczonych unikatowym numerem seryjnym: modułów fotowoltaicznych, falowników, , konstrukcji na okres ..... lat licząc od dnia odbioru końcowego Umowy,na warunkach określonych Umową
4. Projektant dopuszcza stosowanie paneli o innej mocy niż w projekcie pod warunkiem zachowania ogólnego bilansu mocy.. Projektant Ryszard Rogoziński.

### **Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ .**

Wyjaśnienia do SWZ stanowią integralną część SWZ.

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert ulega zmianie ma **25.08.2023 r.** do godz. **09:00**. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu o godz. **09:10**, w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Otrzymują:

1. Wykonawcy pobierający SWZ.
2. [www.bip.lubenia.pl](http://www.bip.lubenia.pl)
3. [https://platformazakupowa.pl/pn/gmina\\_lubenia](https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lubenia)
4. A/a.

**Zastępca Wójta**  
**Paweł Kleciak**