



Boleszkowice, 2024-02-01

OŚGN.ZP.271.1.2024

WYKONAWCY

UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Boleszkowice – Budowa sieci wodociągowej relacji SUW Boleszkowice – SUW Wysoka wraz z Stacją podnoszenia ciśnienia.”

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 t. j.), Zamawiający w związku z otrzymanymi pytaniami udziela wyjaśnień do SWZ:

1. Czy Wykonawca w swojej ofercie powinien zawrzeć koszty administracyjne związane z ewentualną wycinką zieleni.
TAK
2. Prosimy o wskazanie lokalizacji i ilości ewentualnych stanowisk archeologicznych oraz udostępnienie decyzji i pism od WKZ.
Zamawiający informuje, że na trasie wodociągu znajduje się jedno stanowisko archeologiczne na działce Nr 428/2 w ramach strefy „W, III” stan 33 (AZP: 45-05/37).
3. Prosimy o potwierdzenie, iż na działce 188/14 SUW Wysoka znajduje się przyłączy elektryczne. Ponadto prosimy o wskazanie odległości od przyłącza do miejsca posadowienia Stacji podnoszenia ciśnienia.
Zamawiający potwierdza, iż na terenie działki 1898/14 SUW Wysoka znajduje się przyłączy elektroenergetyczne do istniejącego budynku SUW. Jednocześnie informujemy, że Stacja SUW zasilana jest z szafki przyłączeniowej znajduje się ona około 250 m od SUW.
4. Prosimy o potwierdzenie, iż zakres oświetlenia dotyczy jedynie terenu utwardzonego pod zbiornikiem retencyjnym i stacją podnoszenia ciśnienia, a nie obręb całej działki 188/14.
Zamawiający potwierdza, iż oświetlenie dotyczy jedynie terenu utwardzonego pod zbiornikiem retencyjnym i stacją podnoszenia ciśnienia, a nie obręb całej działki 188/14.