



UNIwersytet Medyczny
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Dział Zamówień Publicznych

Adres:
61-701 Poznań
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00
fax (061) 854-61-46
e-mail: dzp@ump.edu.pl

L. dz. DZP- /23

Poznań, dnia 11.05.2023 r.

**Wszyscy Wykonawcy-
platforma zakupowa**

Dotyczy: TPm-27/23 postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. **Przebudowa wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej wokół budynku Zakładu Patomorfologii Klinicznej, zlokalizowanego przy ul. Przybyszewskiego 49 w Poznaniu.**

W związku z wpływem pytań dotyczących prowadzonego postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zwana dalej ustawą Pzp udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie 1:

Jakie są wymagania dotyczące automatyki pompowni?

Odpowiedź:

Automatyka podstawowa zgodnie z SOPZ.

Pytanie 2:

Jakie są wymogi dotyczące czyszczaków na rurach spustowych z dachu?

Odpowiedź:

Rewizja w postaci trójnika ze stali ocynkowanej, wyposażona w łapacz liści (koszycek).

Pytanie 3:

Czy na kanalizacji zagłębionej około 70 cm stosować izolację rur? Jeżeli tak, to jak to rozwiązać w połączeniu z nawierzchnią. Nawet w przypadku braku ocieplenia potrzebne jest rozwiązanie jak mają wyglądać poszczególne warstwy nawierzchni.

Odpowiedź:

Zamawiający udzieli odpowiedzi w terminie późniejszym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp.

Pytanie 4:

Czy beton po skuciu nawierzchni będzie musiał być wywieziony na magazyn wskazany przez Inwestora czy na wysypisko?

Odpowiedź:

Rozbiórka, wywóz i utylizacja po stronie Wykonawcy.

Pytanie 5:

Czy inne oddziały szpitalne będą mogły wpływać na prowadzenie prac (w szczególności hałas, pylenie i inne utrudnienia które mogą powstać w trakcie prowadzenia prac)? Czy mogą zakazać jakichś czynności określonego rodzaju lub w określonym czasie?

Odpowiedź:

W najbliższym sąsiedztwie robót budowlanych nie ma zlokalizowanych oddziałów szpitalnych.



UNIwersytet Medyczny
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Dział Zamówień Publicznych

Adres:
61-701 Poznań
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00
fax (061) 854-61-46
e-mail: dzp@ump.edu.pl

Pytanie 6:

Czy Inwestor może podać jaka jest grubość istniejącej nawierzchni i rodzaj warstw. Bez tej wiedzy nie ma możliwości poprawnej wyceny robót rozbiórkowych.

Odpowiedź:

Nawierzchnia betonowa o grubości 25 cm na piasku.

Pytanie 7:

Prosimy o informację czy istniejący płot zabezpieczający bunkier będzie do rozebrania? W naszej ocenie nie możemy wykonać rozbiórek krawężnika nie rozbierając oraz uszkadzając płotu. Dodatkowo płot jest w bardzo złym stanie i nie da się go ponownie odtworzyć co sugerowało by zakup nowego płotu oraz jego wbudowanie.

Odpowiedź:

W przypadku konieczności rozbiórki istniejącego płotu, należy go odtworzyć w istniejącej technologii, przy czym należy zastosować nową siatkę i furtkę. Dopuszcza się użycie istniejących słupów w przypadku, jeżeli nie zostaną uszkodzone (w szczególności pozostawienie istniejącej wysokości słupów 1,90m).

Pytanie 8:

Prosimy o udostępnienie plików w formacie dwg w celu wykonania pomiarów nawierzchni dróg.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni rysunek zawierający projekt zagospodarowania terenu w formacie dwg.

Pytanie 9:

Czy należy odtworzyć tereny zielone? Jeżeli tak to jakie są założenia do otworzenia terenów zielonych.

Odpowiedź:

Wszelkie tereny zielone, w które Wykonawca będzie ingerował podczas wykonywania wykopów, również poprzez transport sprzętu i materiałów, należy odtworzyć poprzez ułożenie 20-centymetrowej warstwy czarnej ziemi urodzajnej i wysianie trawy. Do odtworzenia terenów zielonych można wykorzystać uprzednio zdjętą istniejącą ziemię urodzajną.

Pytanie 10:

Prosimy o zmianę warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm na warstwę z gruntu stabilizowanego cementem C 8/10, bez zmiany grubości warstw. Proponowana zmiana wynika ze względu na konieczność zagęszczania podbudowy z kruszywa łamanego zagęszczarkami ciężkimi oraz małą odległość dróg od budynków istnieje obawa że podczas prac może dochodzić do spękań lub innych uszkodzeń powstałych od wibracji. Część dróg przylega bezpośrednio do elewacji budynków lub murów oporowych których obecny stan (liczne spękania) może spowodować ich większe uszkodzenie. Zmiana podbudowy pozwoli używać lżejszy sprzęt co zapewni słabsze drgania podczas realizacji robót.

Odpowiedź:

Zamawiający udzieli odpowiedzi w terminie późniejszym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp.

Pytanie 11:

Prosimy o uszczegółowienie istniejących konstrukcji dróg. Stan rzeczywisty nie pozwala ocenić jaką grubość posiada istniejąca nawierzchnia betonowa oraz jaka podbudowa kryje się pod nią. Proponujemy założenia do przyjęcia kalkulacji jako:

- 20 cm istniejącej warstwy płyty – każdy dodatkowy 1 cm betonu będzie rozliczany aneksem do umowy.
- założenie, że pod płytą jest podbudowa z pospółki – jeżeli będzie to inny rodzaj podbudowy będzie rozliczany aneksem do umowy.

Odpowiedź:

Nawierzchnia betonowa o grubości 25 cm na piasku.



**UNIwersytet Medyczny
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU**

Dział Zamówień Publicznych

Adres:
61-701 Poznań
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00
fax (061) 854-61-46
e-mail: dzp@ump.edu.pl

Pytanie 12:

Proszę o potwierdzenie informacji, że Zamawiający jest świadomy, że rura zastosowana- SN8 jest wystarczającej wytrzymałości do przenoszenia obciążeń mogących wynikać ze zbyt małego przykrycia.

Odpowiedź:

Zamawiający udzieli odpowiedzi w terminie późniejszym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp.

Pytanie 13:

Proszę o określenie rodzaju czyszczaków do zamontowania na rynnach spustowych i w celu konkurencyjności podanie paru dopuszczalnych rodzajów.

Odpowiedź:

Rewizja w postaci trójnika ze stali ocynkowanej, wyposażona w łapacz liści (koszyczek).

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 3 i art. 286 ust.1 ustawy Pzp dokonuje zmiany terminów - składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą w następujący sposób:

- 1) Jako termin składania ofert wskazuje się: 18.05.2023 r. godz.: 10:00,
- 2) Jako termin otwarcia ofert wskazuje się: 18.05.2023 r. godz.: 11:00.
- 3) Jako termin związania ofertą wskazuje się 16.06.2023 r.

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując je jako ważne i wiążące.

Z poważaniem,