



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28Centrala
☎ 32 624 77 77www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

DZP 422/12/2020

Chrzanów, dnia 11.12.2020

Wykonawcy



Dotyczy: odpowiedzi na zapytania na Zaprojektowanie, dostarczenie i instalacja sprzętu wraz z wykonaniem infrastruktury na potrzeby adaptacji pomieszczeń serwerowni Szpitala Powiatowego w Chrzanowie – przetarg nr 126/2020.

1. Wykonawca po przeprowadzonej wizji lokalnej na obiekcie uzyskał informację, że nowe drzwi antywłamaniowe objęte systemem kontroli dostępu w serwerowni nr 1 mają być zamontowane w miejscu istniejących drzwi z korytarza szpitala do pomieszczenia Działu Informatyki, natomiast w nowo zbudowanej murowanej ścianie działowej pomiędzy pokojem Informatyków a serwerownią należy zamontować drzwi pochodzące z demontażu, istnieje duże ryzyko, iż zdemontowane drzwi (skrzydło drzwiowe, ościeżnica) mogą ulec uszkodzeniu i nie będą się nadawały do ponownego montażu oraz ryzyko, że ościeżnice istniejących drzwi nie będzie można zamontować w nowym otworze drzwiowym.

Odp. Obecnie istniejąca ścianka działowa jest wykonana z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu. Demontaż drzwi z tego typu ściany nie powinien powodować ich uszkodzenia uniemożliwiającego ich dalszą eksploatację, natomiast otwór drzwiowy w nowo wybudowanej ścianie należy dopasować do w/w drzwi.

Wykonawca zwraca uwagę, że zapisy PFU mówią tylko o montażu nowych drzwi antywłamaniowych w nowej ścianie działowej oddzielającej pomieszczenie serwerowni od pomieszczenia Informatyków, zmiany opisane powyżej w odniesieniu do PFU powodują znaczne zwiększenie kosztów wykonania tego zakresu robót budowlanych, dlatego Wykonawca zwraca się z prośbą o rezygnację z wyżej opisanej zmiany założeń dotyczących tego zakresu prac i zachowanie zapisów z PFU.

Odp. W OPZ część „System Kontroli Dostępu” p. 2.2 jest zapisane „Dostarczone drzwi (2szt. Klasy RC4) Wykonawca zamontuje w miejsce obecnie używanych drzwi, które powinny zostać zdemontowane w ramach prac instalacyjno-budowlanych Wykonawcy.” oraz w p. 4.1 „Wykonawca dostarczy i zamontuje 2 sztuki drzwi antywłamaniowych klasy RC4 zgodnie z normą PN-EN 1627:2012 do pomieszczeń serwerowni, dla których ma zostać uruchomiony system kontroli dostępu. Wymagana zgodność lub równoważność z normą dla drzwi klasy RC4 w zakresie odporności na włamanie. Dopuszczalne jest zapewnienie zgodności z inną polską, europejską lub międzynarodową normą odpowiadającą normie PN-EN 1627:2012 w zakresie odporności drzwi na włamanie.”





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Zamawiający nie wskazuje, że nowe drzwi mają być zamontowane w nowo wybudowanej ścianie.

2. W pomieszczeniach serwerowni znajdują się szafy rack wypełnione sprzętem serwerowym, sieciowym bez możliwości ich demontażu i wyniesienia z pomieszczeń serwerowni, w związku z tym Wykonawca prosi o potwierdzenie rezygnacji z zakresu prac związanych z demontażem i ułożeniem nowej wykładziny elektrostatycznej w pomieszczeniach obu serwerowni.

Odp. Odp. Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z ułożenia nowej wykładziny elektrostatycznej w pomieszczeniu serwerownia I bud. A poziom „0” pomieszczenie za ścianką „z szafami”. Natomiast w pomieszczeniu serwerownia I bud. A poziom „0” pomieszczenie „informatyków” oraz w serwerownia II paw. T nie ma elementów, których nie można przesunąć (szafa telekomunikacyjna w pom. serwerownia II paw. T jest połączona kablami w korytkach oraz znajduje się na cokole co umożliwi jej częściowy demontaż/przesunięcie, możliwe jest również po wcześniejszym uzgodnieniu czasowe jej wyłączenie).

3. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że zakres prac związanych z malowaniem ścian i sufitów zgodnie z zapisami SIWZ i PFU dotyczy tylko pomieszczeń serwerowni w tym nowej ściany oddzielającej pomieszczenie serwerowni nr 1 od pomieszczenia Informatyków i nie dotyczy pomieszczenia Informatyków sąsiadującego z serwerownią nr 1.

Odp. Odp. Zamawiający w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wymaga prac związanych z malowaniem ścian i sufitów dla wszystkich 3 pomieszczeń (serwerownia I, II pomieszczenie informatyków).

4. Wykonawca prosi o potwierdzenie możliwości wykorzystania przez Wykonawcę co najmniej dwóch włókien światłowodowych wielomodowych z istniejącego połączenia światłowodowego pomiędzy serwerownią nr 1 i serwerownią nr 2 na potrzeby zintegrowania systemu kontroli dostępu, który ma być zainstalowany w obu serwerowniach.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie jednego gniazda z istniejących połączeń światłowodowych na potrzeby systemu kontroli dostępu.


5. Wykonawca w związku z aktualną praktyką stosowaną w zamówieniach publicznych w związku z ustawą o przeciwdziałaniu skutkom COVID wnosi o dodanie do Umowy zapisu dotyczącego maksymalnych naliczonych kar. Tj. Maksymalna wysokość naliczonych kar z tytułu Umowy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto.

Odp. Zapisy pozostają bez zmian.

6. Wykonawca wnioskuję o zmianę w Umowie w par. 11 zakresie zapisu dotyczącego terminu przekazania zastrzeżeń przez Zamawiającego do projektu umowy o podwykonawstwo z 14 dni na 3 dni robocze.

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.

7. Ze względu na obecną sytuację pandemiczną w kraju w celu usprawnienia komunikacji Wykonawca wnioskuję o wprowadzenie możliwości złożenia w formie





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

elektronicznej projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przez Wykonawcę w celu jej akceptacji przez Zamawiającego.

Odp. Tak, dopuszczamy formę elektroniczną projektu umowy z podwykonawcą.

8. Wykonawca prosi o potwierdzenie iż zakres robót budowlanych objętych zamówieniem nie wymaga zgłoszenia w urzędzie. Jeśli jednak projektant oceni iż zakres ten wymaga zgłoszenia to Zamawiający wydłuży okres wykonania zamówienia o ilości dni wymaganych przepisami administracyjnymi.

Odp. Tak, w przypadku konieczności zgłoszenia robót w urzędzie, Zamawiający przedłuży termin wykonania zamówienia o czas potrzebny na zgłoszenie.

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień **29.12.2020** (składanie do godz. 10:00; otwarcie godz. 11:00). Miejsca składania, otwarcia ofert oraz forma pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Sporządził:

DYREKTOR
Szpital Powiatowego w Chrzanowie
mgr Artur Baranowski

mgr inż. Urszula Dopfien

