

OŚGN.ZP.271.8.2023

WYKONAWCY

UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Wymiana pokrycia dachowego wraz z odrestaurowaniem elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Boleszkowicach**”.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1606 z późn. zm.) Zamawiający w związku z otrzymanymi pytaniami udziela wyjaśnień do SWZ.

1. Czy obiekt szkoły jest wpisany do rejestru zabytków lub czy jest w obszarze zabytkowym?

Odpowiedz: Obiekt szkoły nie jest wpisany do rejestru zabytków jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków.

2. Czy Zamawiający posiada decyzję Wojewódzkiego Konserwatora zabytków na prowadzenie prac?

Jeżeli tak to prosimy o dołączenie do SIWZ w/w decyzji.

Odpowiedz: Zamawiający nie posiada takiej decyzji jedynie zalecenia konserwatorskie i zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu.

3. Czy Zamawiający posiada program przeprowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich?

Jeżeli tak to prosimy o dołączenie do SIWZ w/w programu prac.

Odpowiedz: Nie

4. Jeżeli Zamawiający nie posiada programu przeprowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich to czy wykonawca przed przystąpieniem do prac na swój koszt winien taki program opracować i przedstawić do akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora zabytków?

Odpowiedz: nie jest wymagane opracowanie takiego programu

5. Czy Zamawiający posiada ekspertyzę techniczną lub projekt wzmocnienia-naprawy więźby dachowej? Jeżeli tak to prosimy o dołączenie w/w dokumentu do SIWZ.

Odpowiedz: Zamawiający nie posiada ekspertyzy technicznej.

6. Prosimy o sprecyzowanie warunków technicznych w odniesieniu do dachówki, tj.: typu, koloru, wzoru oraz kształtu

Odpowiedz: dachówka ceramiczna karpiówka w koronkę w kolorze czerwieni naturalnej