



LEGENDA

— Bednarka ocynkowana St0S 30x4 mm

ZK ZŁĄCZE KONTROLNE

Przed wylaniem stóp fundamentowych należy ułożyć uziom fundamentowy z bednarki ocynkowanej St0S 30x4 mm.
Z uziomu wyprowadzić przewody uziemiające instalacji odgromowej.
Wszystkie połączenia wykonać w sposób trwały i zabezpieczyć przed korozją.
Złącze kontrolne umieścić na ścianie obiektu lub na gruncie w części utwardzonej.

PROJEKT TECHNICZNY			
<div>GASKOP "GASKOP" G. Potwora, Z. Przysław S.C. ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów, tel: +48 796 176 448</div>			
Inwestycja: Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na terenie dz. ewid. nr 1158 przy ul. Józefa Patryna 11 w Strzyżowie			
Lokalizacja:	Strzyżów	Dz.nr ew.:	dz. nr:1158
Obiekt:	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		
Nazwa rys:	Uziom fundamentów		
Projektant:	Data	Podpis	
mgr inż. Grzegorz Potwora upr. nr PDK/0203/PWOE/21			
Sprawdzający:	Data	Podpis	
inż. Czesław Korab upr. nrE-144/79			
Opracował:	Data	Podpis	
inż. Zbigniew Przysław			
Branża: Elektryczna	Skala: 1:100	Data: 07.2022 r.	Nr rys.